

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	NOTA PRÉVIA:		
	a1	As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao termo "tipo ou equivalente".		
	1	REPARAÇÃO DO HIDRÁULICO DA BOMBA VERTICAL E INSTALAÇÃO DE TROÇOS FLANGEADOS EM AÇO INOX NA ETA DE OLIVEIRA DE FRADES		
1	1.1.1	Fornecimento e instalação de viga e dois diferenciais para a ETA;	vg	1
2	1.1.2	Fornecimento e instalação de troço flangeado em aço inox DN 150 mm, em tubagem de compressão da bomba instalada na ETA;	vg	2
3	1.1.3	Reparação do hidráulico da bomba vertical instalada na ETA, marca Grundfos, modelo CR90-6 A-F-A E HQQE (desmontagem; substituição do conjunto rotativo completo, do kit de empanques e do kit de orings; montagem)	vg	1