

LISTAGEM DE ACABAMENTOS

PAVIMENTOS

A01 – Betão seco afagado com incorporação de aditivo endurecedor e solução anti-poeiras de verniz epoxi aquoso tipo “CIN” série “7F250 C-Floor E250 WB”, ou equivalente.

A20 - Pavimento vinílico homogéneo em rolo com 2,0mm de espessura, tipo “DLW ARMSTRONG”, série “FAVORITE PUR+”, referência 726-086, na cor cinza escuro “ASH CHROME” ou equivalente. Inclui juntas em cordão à cor. (Classificação UPEC - U4 P3 E2 C2).

A21 - Pavimento vinílico homogéneo anti derrapante em rolo com 2,0mm de espessura, tipo “DLW ARMSTRONG”, série “FAVORITE R10 PUR”, referência 710-086, na cor cinza escuro “ASH CHROME” ou equivalente. Inclui juntas em cordão à cor. (Classificação UPEC - U4 P3 E2 C2).

A22 - Pavimento vinílico homogéneo condutivo em rolo com 2,0mm de espessura tipo “DLW ARMSTRONG”, série “PASTELL CONDUCTIVE”, referência 2815-054, na cor cinza escuro “STONE GREY” ou equivalente. Inclui juntas em cordão à cor. (Classificação UPEC - U4 P3 E2 C2).

A23 - Pavimento vinílico homogéneo, para uso desportivo, em rolo com 4,0mm de espessura, tipo “DWL ARMSTRONG”, série “FAVORITE PUR+”, referência 726-086, na cor cinza escuro “ASH CHROME” ou equivalente. Inclui juntas em cordão à cor. (Classificação UPEC - U4 P3 E2 C2).

A40 - Pavimento em mosaico de grés porcelânico técnico, com 297x297x8,3mm com acabamento mate, tipo “PAVIGRES” série “PAVIGRES 21” na cor cinza escura “Estanho” e referência PG25, ou equivalente. (Classificação UPEC - U4 P4 E3 C2).

A41 - Pavimento em mosaico de grés porcelânico técnico, com 297x297x8,3mm com acabamento anti-derrapante, tipo “PAVIGRES” série “PAVIGRES 21” na cor cinza escura “Estanho” e referência PG25X, ou equivalente. (Classificação UPEC - U4 P4 E3 C2).

A70 - Pavimento de base epoxi tipo “Sika” série “DecoFloor”, na cor cinza escuro “Noblesse”, ou equivalente. (Classificação UPEC – U3S P3 E2 C0).

A80 - Pavimento elevado tipo “SCHNEIDER ELECTRIC”, gama “UNI 8 EVOLUTION X”, ou equivalente com **pavimento vinílico homogéneo condutivo** em mosaico com 2,0mm de espessura

PROJETO DE EXECUÇÃO

tipo “DLW ARMSTRONG”, série “PASTELL CONDUCTIVE”, referência 2815-054, na cor cinza escuro “STONE GREY” ou equivalente. Inclui juntas em cordão à cor. (Classificação UPEC - U4 P3 E2 C2).

A81 - Pavimento em alcatifa tipo “DESSO - TARKETT”, série “PALATINO” na cor cinza tom a definir, em mosaicos de 50x50cm, com junta oculta.

RODAPÉS

B20 - Rodapé curvo vinílico com 2,0mm de espessura e 100mm de altura. O rodapé é do mesmo modelo e cor do pavimento e faz continuidade deste com a parede. Inclui perfil de meia cana, junta em cordão à cor e remate superior do rodapé em PVC rígido.

B40 - Rodapé prensado direito em grés porcelânico técnico, com 97x297x8.3mm com acabamento mate, tipo “PAVIGRES” série “PAVIGRES 21” na cor cinza escura “Estanho” e referência PG25B, ou equivalente. Inclui todas as peças remate, assim como ângulos externos e internos. Juntas dos rodapés alinhados com juntas dos mosaicos de revestimento de pavimento.

B41 - Rodapé prensado curvo em grés porcelânico técnico com 97x297mmx8,3mm, com acabamento mate, tipo “PAVIGRES” série “PAVIGRES 21” na cor cinza escura “Estanho” e referência PG25G, ou equivalente. Juntas dos rodapés alinhadas com juntas dos mosaicos de revestimento de pavimento e com juntas dos mosaicos de revestimento de parede.

B80 – Rodapé na continuidade do pavimento de base epoxi tipo “Sika” série “DecoFloor”, na cor cinza escuro “Noblesse”, ou equivalente. (Classificação UPEC – U3S P3 E2 C0).

LAMBRIL

C01- Faixa a tinta de esmalte aquosa, tipo “CINACRYL” ou equivalente, tom a definir de acabamento brilhante, a aplicar em faixa nas paredes e pilares do parqueamento.

C10 - Revestimento vinílico homogéneo em rolo com 2,0mm de espessura, tipo “DLW ARMSTRONG”, série “FAVORITE PUR+”, referência 726-086, na cor cinza escuro “ASH CHROME” ou equivalente, na continuidade do rodapé. Inclui juntas em cordão à cor.

PROJETO DE EXECUÇÃO

C40 - Pannel compósito de resinas termo-endurecidas HPL, com 8mm de espessura, tipo “Polirey” série “Papago” à cor cinza clara.

C60 - Revestimento acústico tipo “Castelhano & Ferreira” série “Acústica XXI”, ou equivalente, constituído por placas de MDF lisas e perfuradas tipo “CFRF” folheadas a madeira natural bétula, com tela acústica “PLUS” e montagem sobre perfis de alumínio.

PAREDES

D20 - Revestimento vinílico homogéneo em rolo com 2,0mm de espessura, tipo “DLW ARMSTRONG”, série “FAVORITE PUR+”, referência 726-089, na cor cinza claro “WHITE CHROME” ou equivalente, na continuidade do rodapé. Inclui juntas em cordão à cor e perfil de remate superior à parede.

D30 - Revestimento em mosaico de grés vidrado, com as dimensões de 147x147x6,5mm, com acabamento brilho, a aplicar sobre reboco, tipo “PAVIGRES” série “PAVIGRES 21” na cor branca “Cristal” e referência PC201, ou equivalente. Inclui todas as peças remate, assim como ângulos externos e internos. Juntas alinhadas com as juntas do rodapé e dos mosaicos de revestimento de pavimento.

D31 - Revestimento em mosaico de grés vidrado, com as dimensões de 147x147x6,5mm, com acabamento brilho, a aplicar sobre reboco, tipo “PAVIGRES” série “PAVIGRES 21” na cor cinza “Prata” e referência PC45, ou equivalente. Inclui todas as peças remate, assim como ângulos externos e internos.

D32 - Revestimento em azulejo de terracota tipo “SOLADRILHO” gama “Terra Antiga”, ou equivalente, de 165x165mm na cor “Vidrado Mel”, a aplicar sobre reboco.

D70.1 - Pintura a tinta plástica, tipo “CIN CONTRATO” ou equivalente, na cor branca e de acabamento mate, a aplicar em betão ou bloco de betão.

D70.2 - Pintura a tinta plástica, tipo “CIN CONTRATO” ou equivalente, na cor branca e de acabamento mate, a aplicar em reboco sobre primário adequado ao suporte.

D70.3 - Pintura a tinta plástica, tipo “VINYLMATT” ou equivalente, na cor branca de acabamento mate, a aplicar em estuque ou gesso cartonado, sobre primário adequado ao suporte.

PROJETO DE EXECUÇÃO

D71.1 - Pintura a tinta de esmalte aquosa, tipo “CINACRYL” ou equivalente, na cor branca de acabamento mate, a aplicar em estuque ou gesso cartonado, sobre primário adequado ao suporte.

TECTOS

E10 - Tecto falso em placas de gesso cartonado contínuo, tipo “KNAUFF” sistema “D112-60/27” ou equivalente, com pintura a tinta plástica tipo “CINAQUA” ou equivalente, na cor branca de acabamento mate, sobre primário adequado ao suporte.

E11 - Tecto falso em placas de gesso cartonado contínuo, tipo “KNAUFF” sistema “D112-60/27” ou equivalente, com pintura a tinta de esmalte tipo “CINACRYL” ou equivalente, na cor branca de acabamento mate, sobre primário adequado ao suporte.

E12 - Tecto falso em placas de gesso cartonado acústico perfurado tipo “KNAUFF” sistema “DELTA CLANEO – D127-60/27” ou equivalente, com pintura a tinta plástica tipo “CINQUA” ou equivalente, na cor branca de acabamento mate, sobre primário adequado ao suporte.

E16 - Tecto falso em placas de gesso cartonado corta-fogo tipo “KNAUFF” sistema “D112 – EI 90” ou equivalente, com pintura a tinta plástica tipo “CINAQUA” ou equivalente, na cor branca de acabamento mate, sobre primário adequado ao suporte.

E21.1 - Tecto falso em régua metálicas lisas, de bandas com 312.5mm de largura, com velo acústico e fibra mineral de 15mm, na cor branca com acabamento lacado, tipo “ARMSTRONG”, placa “R-CLIP” de sistema “CLIP IN” ou equivalente. Inclui todas as peças de remate necessários ao adequado funcionamento do sistema e apoio perimetral em perfil L de encontro com as paredes.

E23.1 - Tecto falso em régua metálicas perfuradas, de bandas com 312.5mm de largura, na cor branca com acabamento extra microperfurado, lacado com velo acústico, tipo “ARMSTRONG”, placa “R-CLIP” de sistema “CLIP IN” ou equivalente. Inclui todas as peças de remate necessários ao adequado funcionamento do sistema e apoio perimetral em perfil L de encontro com as paredes.

E30.1 - Tecto falso modular em placas de aglomerado mineral de 600x600mm, tipo “ARMSTRONG” sistema “LAY IN” com placas “SIERRA OP” e perfil “BOARD” ou equivalente, na cor branca. Inclui todas as peças de remate necessários ao adequado funcionamento do sistema e apoio perimetral em perfil L de encontro com as paredes.

PROJETO DE EXECUÇÃO

E30.2 - Tecto falso modular em placas de aglomerado mineral de 600x600mm, tipo “ARMSTRONG” com placas “PERLA” e perfil “BOARD” ou equivalente, na cor branca. Inclui todas as peças de remate necessários ao adequado funcionamento do sistema e apoio perimetral em perfil L de encontro com as paredes.

E31.1 - Tecto falso modular em placas de aglomerado mineral acústico de 600x600mm, tipo “ARMSTRONG” com placas “ULTIMA+” e perfil “BOARD” ou equivalente, na cor branca. Inclui todas as peças de remate necessários ao adequado funcionamento do sistema e apoio perimetral em perfil L de encontro com as paredes.

E31.2 - Tecto falso modular em placas de aglomerado mineral acústico de 600x600mm, tipo “ARMSTRONG” com placas “ULTIMA+” e perfil “VECTOR” ou equivalente, na cor branca. Inclui todas as peças de remate necessários ao adequado funcionamento do sistema e apoio perimetral em perfil L de encontro com as paredes.

E31.3 - Tecto falso modular em placas de aglomerado mineral acústico de 600x600mm, tipo “ARMSTRONG” com placas “PERLA OP e perfil “BOARD” ou equivalente, na cor branca. Inclui todas as peças de remate necessários ao adequado funcionamento do sistema e apoio perimetral em perfil L de encontro com as paredes.

E32.1 - Tecto falso modular em placas de aglomerado mineral de 600x600mm com tratamento anti-bacteriano e selagem asséptica das juntas, tipo “ARMSTRONG” com placas “BIOGUARD ACCOUSTIC” e perfil “BOARD” ou equivalente, na cor branca. Inclui todas as peças de remate necessários ao adequado funcionamento do sistema e apoio perimetral em perfil L de encontro com as paredes.

E33.1 - Tecto falso modular hidrófugo em placas de aglomerado mineral de 600x600mm com perfil anti-corrosão adequado ao sistema, tipo “ARMSTRONG” com placas “HIDROBOARD” e perfil “BOARD” ou equivalente, na cor branca. Inclui todas as peças de remate necessários ao adequado funcionamento do sistema e apoio perimetral em perfil L de encontro com as paredes.

E40.1 – Tecto falso em placas de gesso cartonado contínuo com radioproteção, tipo “KNAUFF” sistema “K112 DF12.5+PB2.0” ou equivalente, com placa de chumbo de 2mm. Pintura a tinta plástica tipo “CINAQUA” ou equivalente, na cor branca de acabamento mate, sobre primário adequado ao suporte.

PROJETO DE EXECUÇÃO

E40.2 – Tecto falso em placas de gesso cartonado contínuo com radioproteção, tipo “KNAUFF” sistema “K112 DF12.5+PB3.0” ou equivalente, com placa de chumbo de 3mm. Pintura a tinta plástica tipo “CINAQUA” ou equivalente, na cor branca de acabamento mate, sobre primário adequado ao suporte.

E41 – Tecto falso em painel sandwich constituído por chapas de aço galvanizado com isolante em lã de rocha de alta densidade com 50mm de espessura tipo “MUNDIPERFIL” modelo MR1000 ML/PF, ou equivalente.

NOTAS:

- Na zona dos lavatórios será considerado um lambril em painel vinílico, equivalente ao acabamento C10, até 1.10m de altura.
- As mudanças de pavimento e transição entre revestimentos serão executados com perfis de alumínio tipo com 8mm de largura, conforme caderno de encargos.
- Todos os cantos internos e externos dos compartimentos revestidos a grés porcelânico terão peças de canto nos rodapés curvos.
- Os mosaicos de pavimento, rodapés e paredes deverão ter as suas juntas alinhadas.
- No que respeita às protecções radiológicas, será da responsabilidade do cliente solicitar junto da entidade competente, um estudo das radioproteções conforme determina o último decreto regulamentar, e proceder à validação ou correção das soluções indicadas.
- Notas do Mapa de Acabamentos:
 - (a) – Lambril até 1.10m de altura;
 - (b) – Lambril conforme desenhos de Compartimento Tipo;
 - (c) – Lambril em pintura entre 1.00m e 1.20m;
 - (d) – Acabamento de paredes conforme Mapa de Divisórias;
 - (e) – Lambril apenas na entrada dos quartos conforme desenhos de Compartimento Tipo
 - (f) – Pintura de paredes de cor a definir
 - (g) – Lambril C40 aplicado na parede indicada em planta de nomenclaturas. Ver mapa de lambris para melhor definição