CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS

		Piso 0 e Piso -1											
AMBIENTE / CATEGORIA	A	Entrada (Hall)	Corredores	Gabinetes	Arrumos	Inst. Sanitárias	Balneários	Salões de promoção	Quarto Caldeira	Cozinha	Forno	Bar	Exterior
Temperatura Ambiente	AA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8
Condições Climáticas	AB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8
Altitude	AC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presença de Água	AD	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	3
Presença de corpos sólidos estranhos	AE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Presença de substâncias corrosivas ou Poluentes	AF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acções mecânicas – Impactos	AG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Acções mecânicas – Vibrações	AH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presença de Flora ou Bolores	AK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presença de Faunas	AL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Influências Electromagnéticas, Electroestáticas ou Ionizantes	AM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Radiações Solares	AN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Efeitos Sísmicos	AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Descargas atmosféricas, Nível Ceráunico (N)	AQ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Movimentos do Ar	AR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ventos	AS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UTILIZAÇÕES	B												
Competência das pessoas	BA	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1
Resistência Eléctrica do Corpo Humano	BB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Contacto das Pessoas com o Potencial de Terra.	BC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evacuação das Pessoas em Caso de Emergência	BD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Natureza dos produtos tratados ou Armazenados	BE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS	C												
Materiais de construção	CA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Estrutura dos Edifícios	CB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ÍNDICES MÍNIMOS DE PROTECÇÃO													
Protecção contra a Penetração de Corpos Sólidos e Líquidos	**IP**	20	20	20	20	24	24	20	24	24	24	24	43
Protecção contra as Acções Mecânicas.	**IK**	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	07