

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha    | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | Qtd |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|          | <b>1</b> | <b>Fornecimento e instalação de sistema solar térmico para águas quentes sanitárias, incluindo interligação com a rede existente</b>                                                                                                                                                                                                              |         |     |
| <b>1</b> | 1.1      | Termossifão de 200 Lt (coletor com a área de abertura de 1,86 m2, rendimento ótico de 83/76 %, coeficiente de perdas a1 3,93/3,6 W/(m2.K), coeficiente de perdas a2 0,015/0,014 W/(m2.K), temperatura de estagnação de 190,5 °C, acumulador com volume útil de 191 Lt em vitrificado com isolamento de 50 mm e classe de eficiência energética C) | UN      | 2   |
| <b>2</b> | 1.2      | Termossifão de 300 Lt (coletor com a área de abertura de 3,72 m2, rendimento ótico de 83/76 %, coeficiente de perdas a1 3,93/3,6 W/(m2.K), coeficiente de perdas a2 0,015/0,014 W/(m2.K), temperatura de estagnação de 190,5 °C, acumulador com volume útil de 293 Lt em vitrificado com isolamento de 50 mm e classe de eficiência energética C) | UN      | 4   |
|          | <b>2</b> | <b>Fornecimento e instalação de equipamento de ar condicionado do tipo mono-split</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |
| <b>3</b> | 2.1      | Sistema com 9.000 BTU's ( 8530 Btu/h em arrefecimento e 9560 Btu/h em aquecimento, classe energética de A++ em arrefecimento e A+ no aquecimento,                                                                                                                                                                                                 | UN      | 8   |
| <b>4</b> | 2.2      | Sistema com 12.000 BTU's (11.000 Btu/h em arrefecimento e 11.980 Btu/h em aquecimento, classe energética de A++ em arrefecimento e A+ no aquecimento,                                                                                                                                                                                             | UN      | 2   |