



VRP a instalar
CT=185 m
Pressão a jusante=30 mca

Reservatório de Moutedo
Volume=10 m3
NMA=243,89 m
CS=240,19 m

LEGENDA	
	Conduta de distribuição existente
	Conduta adutora existente
	Reservatório a adaptar
	Válvula redutora de pressão a construir



Revisão	Descrição	Data	Rubrica
ABASTECIMENTO DE ÁGUA À CADAVEIRA - 2ª FASE- ÁGUEDA			
Consultores de Engenharia, Lda.		PROJETO DE EXECUÇÃO	
ESTUDOU: _____		VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO	
DESENHOU: _____		PLANTA	
CONFERIU: _____			
VERIFICOU: _____			
FICHEIRO: 1354-2F-PE-PD-1.2 e 3.1-r1.dwg LAYOUT: 3-1	ESCALA 1/1000	DATA junho/2020	DESENHO Nº 3,1 REVISÃO 0