

ICC - 6KA	IP - 40	Ik - 07
CIR.	DESIGNAÇÃO	CANALIZAÇÃO
G	DO QEP1.2	XZ1 (ph,fr) 36G
1		
T1	IL. SALA CIRCUITO "a"	XZ1 (ph, fr) 3G1,5
T2	IL. SALA CIRCUITO "a"	XZ1 (ph, fr) 3G1,5
T3	IL. SALA CIRCUITO "a"	XZ1 (ph, fr) 3G1,5
2		
T4	IL. SALA CIRCUITO "b"	XZ1 (ph, fr) 3G1,5
T5	IL. SALA CIRCUITO "b"	XZ1 (ph, fr) 3G1,5
3	IL. BASTIDOR	XZ1 (ph,fr) 3G1,5
4	IL. EMERGÊNCIA	XZ1 (ph,fr) 3G1,5
5	CIRCUITO DE COMANDO	
	DO BOTÃO DE PRESSÃO COMANDO CIRCUITO "a"	XZ1 (ph, fr) 2x1,5
	DO BOTÃO DE PRESSÃO COMANDO CIRCUITO "b"	XZ1 (ph, fr) 2x1,5
6	TM. MONOFÁSICAS	XZ1 (ph,fr) 36G2,5
7	TM. MONOFÁSICAS	XZ1 (ph,fr) 36G2,5
8	TM. PROJECTOR	XZ1 (ph,fr) 36G2,5

Un=400V
In = 40A
f =50Hz
Icc=6kA

ICC - 6kA	IP - 40	IK - 07
CIR.	DESIGNAÇÃO	CANALIZAÇÃO
m	DO QIEP 1.2	XZ1 (zh,fr) 566
	TOMADA UPS	XZ1 (zh,fr) 564
	TOMADA UPS	XZ1 (zh,fr) 564
	TM. MONOFÁSICAS	XZ1 (zh,fr) 302,5

Un=400V
In = 40A
f = 50Hz
Icc=6kA

O Vice-Presidente do IPS,
Assinado por: **PEDRO MIGUEL PEREIRA SALVADO FERREIRA**
Num. de Identificação: B1105277649
Data: 2020.10.16 15:15:04+01'00'



CARTÃO DE CIDADÃO

Projectou:	Data: -	Revisão: -	INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA CAMPUS DO IPS - SETÚBAL	 IPS Instituto Politécnico de Setúbal	Desenho Nº: 6.8							
Desenhou:	-	-										
Verificou:	-	-										
Visto:												
OBSERVAÇÕES:												
ESCALA: S/esc.			CONTÉM: ELETRICIDADE Quadros Elétricos Parciais 2.2 e 2.3	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Substitui: Substituído por:								