



TERRA CIRANDADA

TERRA CIRANDADA

H2 H2 = 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

H1

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar 30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

De
0,10

0.50

De

0.10

0.25 De 0.25

0.25 De 0.25

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS EM BARREIROS		PROJETO Nº : 40 – 2019
	DESENHOS DE PORMENOR TIPO		PROJ:
	VALA TIPO PARA CONDUITA DE ÁGUA E COLETOR DE ESGOTO		TOP:
	PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ESGOTO		CAD : 40 – 2019 – EEAR_Barreiros
	O ENG. DIRECTOR-DELEGADO		DES:
	O ENG. DIRECTOR-DELEGADO		DATA: 09/2019
O ENG. DIRECTOR-DELEGADO		OBS :	
O ENG. DIRECTOR-DELEGADO		ESCALA (S):	
O ENG. DIRECTOR-DELEGADO		H= S/E	06.03
O ENG. DIRECTOR-DELEGADO		V= S/E	