CÁLCULO DAS TUBAGENS																														
Cabo	Nº DE CABOS																													
UTP4x2x0,6CAT.6(PVC/LSZH)	2	1				12	12	12	9	8	4	5	4	5	5	9	9	8	7	7	13	5	11	3				2	5	2
UTP4x2x0,6CAT.6(PE)																														
N48HV3(PVC/LSZH/PE)					2																							4		2
N76V3 (PE-LSZH)																														
Fibra óptica(2FO)																												1		1
Fibra óptica(4FO)																												1		
H07V-R 1G25mm²				1																										
H07V-R 1G16mm²																														
H07V-U 1G6mm²																														
H07V-U 1G4mm²																														
H07V-U 1G2,5mm²			1																											
LiY(St)Y 2x0,5+4x0,22mm²																									11	9	8			
LIHH 2x1,5mm²																														
LIHH 2x1mm²																														
ACN6 (2x0,75mm²+4x0,22mm²)																														
Ø mínimo calculado(mm)	18	13	6,7	16	20	44	44	44	38	36	25	28	25	28	28	38	38	36	33	33	45	28	42	22	37	34	32	37	28	28
Ø comercial(mm)	25	20	20	25		3x50			2x50		32	2x40		2x40		3x50			2x40			40	50	32	50	2x40		50	2x32	
Observações						CDNF			PISO 1							CCV												ATI - PD		

DADOS	
CABO	Ø(mm)
UTP4x2x0,6 cat.6(PVC/LSZH)	6,3
UTP4x2x0,6 cat.6(PE)	7,3
N48HV3 (PVC/LSZH/PE)	7,1
N76V3 (PE-LSZH)	10,3
Fibra óptica (CABO DROP 2FO)	4,2
Fibra óptica (4FO)	6,3
H07V-R 1G25mm²	8,15
H07V-R 1G16mm²	6,65
H07V-U 1G6mm²	4,3
H07V-U 1G4mm²	3,81
H07V-U 1G2,5mm²	3,34
LiY(St)Y 2x0,5+4x0,22mm²	5,6
LIHH 2x1,5mm²	6,3
LIHH 2x1mm²	5,8
ACN6 (2x0,75mm²+4x0,22mm²)	4

FILIPE JOSÉ DE JESUS PIRES

Assinado de forma digital por FILIPE JOSÉ DE JESUS PIRES
Dados: 2021.02.15 23:28:16 Z