Ajuste direto nº 20210052

Aquisição de serviços de manutenção dos geradores de emergência do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P., para os anos de 2021, 2022 e 2023, nas instalações de Águas de Moura e Porto

Caderno de Encargos

José António dos Santos Domingos

Assinado de forma digital por José António dos Santos Domingos
Dados: 2021.03.09 17:39:12 Z

Parte I
Do Contrato

Cláusula 1.ª
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição de serviços de manutenção dos geradores de emergência do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P, para os anos de 2021, 2022 e 2023, nas instalações de Águas de Moura e do Porto.
2. O presente procedimento insere-se no CPV **50000000-5** - Serviços reparação e manutenção, nos termos do Regulamento (CE) nº 213/2008 da Comissão de 28 de Novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da União Europeia, L 74, em 15 de março de 2008.

Cláusula 2.ª
Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
    a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos Adjudicatários, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;
    b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;
    c) O presente Caderno de Encargos;
    d) A proposta adjudicada;
    e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatário.
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.
4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos contratos Públicos e aceites pelo Adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.
5. Não é exigível a redução a escrito dado que o preço contratual não excede os 10.000,00 € acrescido de IVA, entendendo-se que o contrato resulta da conjugação do caderno de encargos com a proposta adjudicada, não se podendo, porém, dar inicio a qualquer aspeto da execução do contrato antes da apresentação de todos os documentos de habilitação.

Cláusula 3.ª
Preço Base

1. O preço base total para efeitos do presente procedimento pré-contratual é **6.144,30 €** (seis mil cento e quarenta e quatro euros e trinta cêntimos), sendo este entendido como o preço máximo que o INSA, I.P. se

dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o fornecimento dos bens, tendo em consideração as necessidades da entidade adjudicante constantes do Anexo I ao presente caderno de encargos.

2. O preço base para cada ano económico é distribuído da seguinte forma:

a) **Ano de 2021 – 2.048,10 €** (dois mil e quarenta e oito euros e dez cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor;
b) **Ano de 2022 – 2.048,10 €** (dois mil e quarenta e oito euros e dez cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor;
c) **Ano de 2023 – 2.048,10 €** (dois mil e quarenta e oito euros e dez cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor;

O preço referido no número anterior incluí todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída à Entidade Adjudicante.

Cláusula 4.ª

Prazo

O contrato inicia-se após a sua assinatura, tendo como término 31 de dezembro de 2023 ou quando for atingido o valor previsto no contrato.

Cláusula 5.ª

Obrigações da Entidade Adjudicante

Constituem obrigações da Entidade Adjudicante, o pagamento do preço contratual:

a) Pela prestação de serviços de reparação, objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP deve pagar ao Adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
b) O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída à Entidade Adjudicante.

Cláusula 6.ª

Obrigações do Adjudicatário

1. O Adjudicatário obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente, utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligência, o zelo e a pontualidade próprios das melhores práticas.

2. Constituem ainda obrigações do Adjudicatário:

a) Apresentar os documentos de habilitação a que estão obrigados, nos termos do artigo 81.º do CCP e da Portaria n.º 372/2017, de 14 de dezembro;
b) Prestar os serviços à Entidade Adjudicante, conforme as especificações do presente caderno de encargos;
c) Recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessários e adequados à execução do contrato;

d) Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, à Entidade Adjudicante, o facto que torne total ou parcialmente impossível a prestação do serviço objeto do procedimento, ou o cumprimento de qualquer outra das suas obrigações nos termos do contrato a celebrar;
e) Não alterar as condições da prestação de serviços previstas no presente caderno de encargos;
f) Não subcontratar, no todo ou em parte, a execução do objeto do contrato, sem prévia autorização da Entidade Adjudicante;
g) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere, designadamente, a sua situação jurídica;
h) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, não divulgando quaisquer informações que obtenha no âmbito da formação e da execução do contrato, nem utilizar as mesmas para fins alheios àquela execução;
i) Possuir todas as autorizações, consentimentos, aprovações, registos e licenças necessários para o pontual cumprimento das obrigações assumidas no contrato a celebrar.

Cláusula 7.ª

Condições de pagamento

1. As quantias devidas pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P nos termos da(s) cláusula(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP das respetivas faturas, enviadas para o email fornecedores@insa.min-saude.pt as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.
2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a prestação dos serviços objeto do contrato.
3. Em caso de discordância por parte do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao Adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através de transferência bancária.

Cláusula 8.ª

Alterações ao contrato

1. Qualquer alteração do contrato deverá constar de documento escrito assinado por ambos os Outorgantes e produzirá efeitos a partir da data da respetiva assinatura.
2. A parte interessada na alteração deve comunicar, por escrito, à outra parte essa intenção, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data em que pretende ver introduzida a alteração;
3. O contrato pode ser alterado por:
   a) acordo entre as partes, que não pode revestir forma menos solene que a do contrato;
   b) decisão judicial ou arbitral;
   c) razões de interesse público.

4. A alteração do contrato não pode conduzir à modificação de aspetos essenciais do mesmo, nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência.

Cláusula 9.ª

Penalidades Contratuais

1. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do Adjudicatário, a Entidade Adjudicante pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até 5% do valor da adjudicação.
2. Na determinação da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do Adjudicatário e as consequências do incumprimento.
3. A indemnização a que se refere o número 1 (um) será paga pelo Adjudicatário no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação da resolução do contrato.
4. A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas, nos termos da presente cláusula.
5. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma indemnização pelo dano excedente.

Cláusula 10.ª

Resolução por parte da Entidade Adjudicante

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, a Entidade Adjudicante pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o Adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem.
2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao Adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pela Entidade Adjudicante.

Cláusula 11.ª

Resolução por parte do Adjudicatário

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Adjudicatário pode resolver o contrato quando:
   a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 6 (seis) meses ou o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros;
   b) Os poderes da Entidade Adjudicante tipificados no artigo 302.º do CCP, para efeitos de conformação da relação contratual, sejam exercidos de forma contrária à boa fé.
2. O direito de resolução é exercido por via judicial.
3. Nos casos previstos na alínea a) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada à Entidade Adjudicante, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4. A resolução do contrato nos termos anteriores não determina a repetição das prestações já realizadas pelo Adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato.

Cláusula 12.ª

Força Maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao Adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerras ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Não constituem força maior, designadamente:
   a) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do Adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
   b) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
   c) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatário de normas legais;
   d) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do Adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
   e) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do Adjudicatário não devidas a sabotagem;
   f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Cláusula 13.ª

Boa-fé

As partes obrigam-se a atuar de boa-fé na execução do contrato e a não exercer os direitos nele previstos, ou na lei, de forma abusiva.

Cláusula 14.ª

Objeto do dever de sigilo

1. O Adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa ao Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P., de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo Adjudicatário ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Cláusula 15.ª

Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.

Cláusula 16.ª

Uso de sinais distintivos

Nenhuma das partes pode utilizar a denominação, marcas, nomes comerciais, logótipos e outros sinais distintivos do comércio que pertençam à outra sem o seu prévio consentimento escrito.

Cláusula 17.ª

Patentes, licenças e marcas registadas

1. São da responsabilidade do Adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.

2. Caso o INSA, I.P. venha a ser demandado por ter infringido, na execução do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o contraente indemniza-o de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for.

Cláusula 18.ª

Subcontratação e cessão da posição contratual

A subcontratação pelo Adjudicatário e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. Públicos e, subsidiariamente, a demais legislação aplicável.

Cláusula 19.ª

Gestor do Contrato

O órgão competente para a decisão de contratar designa com gestor do contrato **Ricardo Monteiro**, tendo como função o acompanhamento permanente da execução do contrato através da medição dos níveis de desempenho do contratante, a execução financeira, técnica e material.

Parte II
Disposições Finais

Cláusula 20.ª
Foro competente

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outra.

Cláusula 21.ª
Comunicações e notificações

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicílio contratual de cada uma.
2. O Adjudicatário ou o seu representante devem informar a Entidade Adjudicante, por escrito, de qualquer mudança no respetivo domicílio contratual.
3. A alteração do domicílio contratual é comunicada à outra parte por carta registada com aviso de receção.

Cláusula 22.ª
Execução da caução

1. Nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do Código de Contratos Públicos o Adjudicatário está dispensado da prestação de caução.
2. O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. poderá proceder à retenção de 10% (dez) do valor dos pagamentos a efetuar, como garantia de bom cumprimento das obrigações do Adjudicatário.

Cláusula 23.ª
Política de proteção de dados e de privacidade

1. A Entidade Adjudicante assegura que o tratamento dos dados pessoais se destina exclusivamente às finalidades de execução do contrato, sendo apagados no termo da sua vigência, e que, em situação alguma, os dados recolhidos serão utilizados para outra finalidade que não as ações necessárias ao âmbito do contrato.
2. A todo o tempo, a Entidade Adjudicante, na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados, garante ao titular dos direitos pessoais o direito de acesso, retificação, atualização e apagamento dos seus dados pessoais mediante pedido escrito dirigido ao respetivo Responsável pelo tratamento, através dos contactos disponibilizados para o efeito, ou para o endereço de correio eletrónico dpo@insa.min-saude.pt

Cláusula 24.ª
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Cláusula 25.ª

Legislação aplicável

Em tudo o que não esteja especialmente regulado pelo presente caderno de encargos, reger-se-á pelo regime dos contratos públicos, demais legislação aplicável e regulamentação em vigor, nacionais e comunitárias, e a lei geral aplicável.

ANEXO TÉCNICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Identificação dos equipamentos**

Localização	Designação	Marca	Modelo	Motor	Nº de Série	Alternador	Nº de Série
Aguas de Moura	Gerador	Auto Sueco Somo J110	Somo J110	Jonh Deere 4045 HF 120	CD4045B024606	Leroy Somer	44S4568043
Porto	Gerador	Pramac Ibérica	GSW415	Volvo TAD 1241GE	2012634044	MECCALTE ECO 40	1283126

- **Manutenção preventiva**

Consiste na assistência e manutenção aos equipamentos constantes na relação (quadro de equipamentos), em Águas de Moura e Porto, por forma não só a garantir o seu funcionamento permanente, mas também a assegurar a sua eficácia e eficiência na execução dos objetivos pretendidos.

São considerados como requisitos mínimos a revisão geral de todos os equipamentos, com periodicidade mínima semestral, cumprindo o plano de manutenção de cada equipamento.

As intervenções a efetuar devem constar de um Plano de Manutenção.

Deverá ainda contemplar os trabalhos descriminados no programa de manutenção preventiva que se remete abaixo.

- **Manutenção corretiva**

A empresa é contactada por chamada telefónica, e-mail ou outro meio considerado conveniente e deverá dar resposta no prazo de 24 horas.

Este contrato obriga a aconselhamento técnico sobre as instalações objeto da prestação de serviços e outras similares tendo em vista o bom funcionamento das instalações e equipamentos, bem como se necessário prestar apoio técnico dentro de um âmbito mais global, para tal, deverá ser disponibilizado um corpo técnico devidamente qualificado.

- **Exclusões**

Todas as peças de substituição ou materiais consumíveis, que não incluídas no stock habitual, são entendidos como não fazendo parte deste contrato e serão por isso sujeitas a orçamentação e pagas no âmbito das ações corretivas previstas neste.

NOTAS:

A manutenção deverá ser pré-programada, de acordo com calendarizarão elaborada pela empresa e enviada para aprovação dos serviços requisitantes. É obrigatório o envio de um Plano de Manutenção anual, com a descriminação dos trabalhos de acordo com a periodicidade definida.

As intervenções deverão ser documentadas através de um relatório técnico, elaborado pelo adjudicatário, onde deverão ser descritos pormenorizadamente todos os trabalhos executados, assim como, todos os materiais, peças e consumíveis utilizados (aplicados), para o email ricardo.monteiro@insa.min-saude.pt e helpdesk@insa.min-saude.pt. O relatório técnico deverá ser assinado por um responsável do serviço cliente (INSA, I.P.).

MANUTENÇÃO [1] GERAL	MANUTENÇÃO [2] PLANIFICADA
Sem indisponibilização do equipamento	Com indisponibilização do equipamento

- **Programa de manutenção preventiva**

VERIFICAÇÕES		
Visual geral dos equipamentos e cablagens eléctricas	X	X
Externa e interna do quadro eléctrico	X	X
Externa e da protecção do alternador	X	X
Condutas flexíveis do sistema de escape e refrigeração no interior da central	X	X
Nível de água do radiador / permutador / tanque de compensação	X	X
Nível de óleo do carter / depósito de compensação	X	X
Nível de óleo bomba injectora / regulador de velocidade	X	X
Nível de electrólito da bateria	X	X
Estado e tensão de correias	X	X
Colmatação do radiador de água / óleo	X	X
Colmatação do filtro de ar	X	X
Funcionamento do pré aquecimento do motor	X	X
Bomba manual de trasfega de gasóleo	X	X
Fugas no circuito de lubrificação e filtros	X	X
Funcionamento da electrobomba de trasfega de gasóleo	X	X
Fugas no circuito de combustível no interior da central	X	X
Fugas no circuito de refrigeração no interior da central	X	X
Fugas de gases de escape no interior da central	X	X
Amortecedores antivibráticos	X	X
Funcionamento da paragem de emergência	X	X
Funcionamento dos aparelhos de medida	X	X
Sinalizações do quadro eléctrico	X	X
Funcionamento de electrobombas de refrigeração e ventilação da central	X	X
Taxa de compressão dos cilindros [6]	X	X
Motor de arranque / alternador de carga de bateria [7]		X
Turbocompressor [7]		X
OPERAÇÕES		
Apertos gerais	X	X
Aperto terminais da bateria / motor de arranque	X	X
Limpeza e lubrificação dos terminais da bateria	X	X
Drenagem de água dos filtros de combustível	X	X
Lubrificação do actuador	X	X
Ajuste da folga das válvulas do motor [6]		X
Limpeza e atesto do filtro de ar em banho de óleo	X	X
Limpeza do equipamento	X	X
Teste por simulação do alarme de temperatura água / óleo alta	X	X
Teste por simulação do alarme de pressão de óleo baixa	X	X
Desactivar paragem de emergência	X	X
SUBSTITUIÇÕES		
Óleo de lubrificação do motor [4]		X
Óleo da bomba injectora e regulador de velocidade		X
Elementos do filtro de ar [4]		X
Elementos do filtro de combustível [4]		X
Elementos do filtro de óleo [4]		X
Elementos do filtro de água [4]		X
Fluído de refrigeração [3]		X
Correias de accionamento da ventoinha de refrigeração [7]		X
Correias de accionamento do alternador de carga das baterias [7]		X
Baterias de arranque [3]		X
Injectores [7]		X
FUNCIONAMENTO		
Manual / Teste em vazio	X	X
Automático / Teste em carga	X	X
Simulação de falha de rede	X	X
Paralelo entre geradores / rede (se aplicável)	X	X
REGISTOS		
Número de horas de funcionamento	X	X
Tensão e frequência do alternador principal	X	X
Corrente em funcionamento em carga	X	X
Temperaura de água de refrigeração / óleo de lubrificação do motor	X	X
Tensão da bateria com o carregador ligado	X	X
Densidade do electrólito da bateria	X	X
Níveis de gasóleo do depósito diário e da cisterna	X	X

[1] : Manutenção a realizar de acordo com a periodicidade proposta
[2] : Manutenção a realizar anualmente, para equipamentos que funcionam em emergência, coincidindo com uma manutenção geral ou de 250 em 250 horas de funcionamento para outros regimes
[3] : De acordo com as especificações técnicas do fabricante
[4] : Anualmente ou de 250 em 250 horas de funcionamento, ou de acordo com as especificações técnicas do fabricante
[5] : De 500 em 500 horas de funcionamento, ou de acordo com as especificações técnicas do fabricante
[6] : De 4000 em 4000 horas de funcionamento, ou de acordo com as especificações técnicas do fabricante
[7] : De 8000 em 8000 horas de funcionamento, ou de acordo com as especificações técnicas do fabricante