

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		Parque de Campismo Ilha de Faro		
		Fornecimento e montagem dos equipamentos e materiais indicados de acordo com as C.T.E., incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes ao perfeito funcionamento:		
1	1.1	Fornecimento e montagem de Unidade de ar condicionado do tipo \"Mono-Split\", do tipo mural, com bomba de calor e comando à distância, para instalação na Sala de Convívio do Restaurante, com as seguintes características: - Capacidade de arrefecimento: 24000 Btu/h - Distância entre máquinas: 15 metros/máquina, ligação com calha técnica.Incluindo todos os materiais, acessórios e equipamentos (linhas de refrigerantes, linhas de condensados, bombas condensados etc...) necessários ao seu bom funcionamento.	UN	3
2	1.2	Fornecimento e montagem de Unidade de ar condicionado do tipo \"Mono-Split\", mural (parede), com bomba de calor e comando à distância, para instalação na Portaria, com as seguintes características: - Capacidade de arrefecimento: 12000 Btu/h - Distância entre máquinas: 5 metros, ligação com calha técnica.Incluindo todos os materiais, acessórios e equipamentos (linhas de refrigerantes, linhas de condensados, bombas condensados etc...) necessários ao seu bom funcionamento.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e montagem de Unidade de ar condicionado do tipo \"Mono-Split\", mural (parede), com bomba de calor e comando à distância, para instalação na Recepção e Sala dos Técnicos, com as seguintes características: - Capacidade de arrefecimento: 12000 Btu/h - Distância entre máquinas: 10 metros/máquina, ligação com calha técnica.Incluindo todos os materiais, acessórios e equipamentos (linhas de refrigerantes, linhas de condensados, bombas condensados etc...) necessários ao seu bom funcionamento.	UN	3
4	1.4	Alimentação da energia eléctrica aos diversos equipamentos a fornecer. Incluindo ampliação dos quadros elétricos existentes de forma a contemplar um circuito de alimentação para cada aparelho de ar condicionado, estes deverão possuir disjuntores com corte de neutro, que deverá possuir proteção diferencial adequada em conformidade com as regras técnicas e regulamentos em vigor. Toda a cablagem necessária será encaminhada em calha técnica, sendo os cabos a utilizar de espessura mínima 2,5 mm. Estão incluídos todos os trabalhos inerentes ao seu perfeito funcionamento.	vg	1