






ESQUEMA DE NÓS

Nº	ESQUEMA	DESCRIÇÃO
1		1 União rosçada Ø90x2” 1 Boca de incêndio de parede sem ramal Ø2”, incluindo tubagem de ligação à rede e portinhola rectangular 462x310mm, com adaptador para rosca tipo “STORZ” Ø70mm 1 Junta cega Ø90mm
2 5		1 União rosçada Ø90x2” 1 Boca de incêndio de parede sem ramal Ø2”, incluindo tubagem de ligação à rede e portinhola rectangular 462x310mm, com adaptador para rosca tipo “STORZ” Ø70mm
3		1 Curva Ø90mm a 11°15’
4 8		1 Curva Ø90mm a 22°30’
6		1 Tê Ø90mm 1 Curva Ø90mm a 11°15’ 1 União rosçada Ø90x2” 1 Boca de incêndio de parede sem ramal Ø2”, incluindo tubagem de ligação à rede e portinhola rectangular 462x310mm, com adaptador para rosca tipo “STORZ” Ø70mm 3 Válvulas de suspensão com boca de chave completa Ø80mm, com campânulas para ligação a PVC Ø90mm
7		1 Tê Ø90mm 1 Curva Ø90mm a 11°15’ 3 Válvulas de suspensão com boca de chave completa Ø80mm, com campânulas para ligação a PVC Ø90mm
9		1 Cruzeta Ø90mm 1 Curva Ø90mm a 11°15’ 3 Curvas Ø90mm a 22°30’ 1 Curva Ø90mm a 45° 1 União rosçada Ø90x2” 1 Boca de incêndio de parede sem ramal Ø2”, incluindo tubagem de ligação à rede e portinhola rectangular 462x310mm, com adaptador para rosca tipo “STORZ” Ø70mm 3 Cones de redução Ø90x63mm 4 Válvulas de suspensão com boca de chave completa Ø80mm, com campânulas para ligação a PVC Ø90mm

RESUMO DO MATERIAL

a) Em PVC rígido de 1.0 MPa de pressão de serviço. 550.00 metros de tubagem Ø90mm PVC b) Em ferro fundido de canhões lisos para a pressão de serviço de 1.0 MPa. 5 Bocas de incêndio de parede sem ramal Ø2”, incluindo tubagem de ligação à rede e portinhola rectangular de 462x310mm, com adaptador para rosca tipo “STORZ” Ø70mm c) Em ferro fundido Ductil tipo “Klikso da Pont-à-Mousson” para uma pressão de serviço de 1Mpa(un) 2 Tês Ø90mm 1 Cruzeta Ø90mm 4 Curvas Ø90mm a 11°15’ 5 Curvas Ø90mm a 22°30’ 1 Curva Ø90mm a 45° 1 Junta cega Ø90mm 3 Cones de redução Ø90x63mm d) Em ferro fundido Ductil tipo “Euro 20/24 da Pont-à-Mousson” para uma pressão de serviço de 1Mpa(un) 5 Unções rosçados Ø90x2” 10 válvulas de suspensão com boca de chave completa Ø80mm, com campânulas para ligação a PVC Ø90mm

PROJ.			Escalas
DES.		J. PAULO A4E - 19	
TOP.			s/esc.
COP.			
VER.			

DESENHO Nº	03
SUBSTITUI:	
SUBSTITUIDO POR:	



Obra nº01/21-Substituição da rede de distribuição de água na Rua da Igreja e no Caminho das Ruas - Sete Cidades

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
ESQUEMA DE NÓS