

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Fornecimento e instalação de baterias evaporadora do tipo marca "ETI" modelo "SM DESHU 160 9.5 SF" ou equivalente de qualidade igual ou superior, com as seguintes características: Bateria evaporadora (expansão) em tubos de cobre, alhetas em alumínio e estrutura também em alumínio com tratamento anticorrosivo do tipo "HERESITE - BHE" ou equivalente de qualidade igual ou superior; potência frigorífica: 44.6 KW, respetivas ligações elétricas, acessórios de fixação, e demais trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento.	UN	2
2	2	Fornecimento e instalação de baterias condensadora do tipo marca "ETI" modelo "SM DESHU 160 9.5 SF" ou equivalente de qualidade igual ou superior, com as seguintes características: Bateria condensadora em tubos de cobre, alhetas em alumínio e estrutura também em alumínio, com tratamento anticorrosivo do tipo "HERESITE-BHE" ou equivalente de qualidade igual ou superior; capacidade do condensador a AR: 53.5 KW , respetivas ligações elétricas, acessórios de fixação, e demais trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento.	UN	2
3	3	Fornecimento e instalação de baterias para aquecimento do tipo marca "ETI" modelo "SM DESHU 160 9.5 SF" ou equivalente de qualidade igual ou superior, com as seguintes características: Bateria p/ aquecimento de água quente com tratamento anticorrosivo do tipo "HERESITE-BHE" ou equivalente de qualidade igual ou superior, potência (ar a 20°C ; água a 80/60 °C): 50 KW; respetivas ligações elétricas, acessórios de fixação, e demais trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento.	UN	2
4	4	Fornecimento e instalação de conjunto de registos de lâminas opostas (conjuntos de 3 registos por máquina) em alumínio e respetivos servomotores, rodas dentadas e chumaceiras em plástico anti estático e resistente à fadiga, respetivas ligações elétricas, acessórios de fixação e demais acessórios e trabalhos necessários à sua perfeita instalação e funcionamento.	UN	2
5	5	Fornecimento e instalação de quadro elétrico parcial do tipo "quadro de comando e controlo IP66" ou equivalente contendo todas as peças, ligações e acessórios necessários, de 21 kW, e demais trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e manuseamento.	UN	2