

Periodicidade:				A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ordem	CAMPUS	Edif.	Local	Limpeza geral do quadro e reparação de pontos de corrosão	Teste e limpeza de todos os equipamentos componentes do Q. E, substituir se necessário.	Testes e ajustes do equipamento de medida	Reaperto de todos os terminais (se necessário, de acordo com análise termográfica)	Medição de terras	Medição de tensões e intensidades de todos os circuitos	Programação horária	Verificação do isolamento eléctrico das cablagens	Data Data da intervenção
1	0	RA	CT									
2	0	RB	CT									
3	0	RC	CT									
4	0	RD	CT									
5	0	SC	Corredor									
6	0	SC	Corredor									
7	0	SC	Auditório									
8	0	SC	Piso 1									
9	1	A	CT									
10	1	A	SA									
11	1	A	Radio									
12	1	B	CT									
13	1	C	Piso 1									
14	1	D	Piso 1									
15	1	Cantina 1	CT									
16	2	Cantina 2	CT									
17	2	Cantina 3	CT									
18	2	A	CT									
19	2	A	ZT1									
20	2	A	ZT2									
21	2	A	ZT3									
22	2	B	Auditório									
23	2	C	CT									
24	2	D	Corr. Piso 2									
25	2	D	Corr. Piso 2									
26	2	D	Corr. Piso 2									
27	2	D	Corr. Piso 2									
28	2	D	Corr. Piso 2									
29	2	D	Corr. Piso 2									
30	2	D	Corr. Piso 2									
31	2	D	Corr. Piso 2									
32	2	E	CT									
33	2	BJS	CT									
34	2	BJS	Piso 0									
35	2	BJS	Piso 1									
36	2	BJS	Piso 1									
37	2	BJS	Piso 2									
38	2	ESS	Cobertura									
39	2	ESS	QG									
40	2	ESS	Piso 1									
41	2	ESS	Piso 2									
42	3	Cantina 4	CT									
43	3	RMAD	CT									
44	3	RBP	CT									
45	3	EP1	CT - Aud									
46	3	EP2	Auditório									
47	4	Res Peniche	CT									
48	4	EP	CT									

Periodicidade:				A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ordem	CAMPUS	Edif.	Local	Limpeza geral do quadro e reparação de pontos de corrosão	Teste e limpeza de todos os equipamentos componentes do Q. E, substituir se necessário.	Testes e ajustes do equipamento de medida	Reaperto de todos os terminais (se necessário, de acordo com análise termográfica)	Medição de terras	Medição de tensões e intensidades de todos os circuitos	Programação horária	Verificação do isolamento eléctrico das cablagens	Data Data da intervenção
49	4	EP	Piso1									
50	4	HE	CT									
51	4	0	Piso 1									
52	4	CETEMARES	CT									
53	6	CDRSP	ZT									