

Legenda:

Canalização:

- Cabo em Vala + R.Sin + R.Protecção
- Rede aérea
- Travessia 3 X (PVC 125 6Kg/cm^2)

Equipamentos:

- Portinhola P100
- W–Armário tipo (4xT2+2xT00)
  (*) – N.º Armário
- Poste / Apoio
- Soldadura aluminotérmica C/Piquet 2Mts

Observações:

1) C/LIGAÇÃO AO LSVAV 4X50 + VAV 4X10 EXISTENTES NO APOIO
2) C/LIGAÇÃO À REDE RBT E RIP EXISTENTE
3) C/LIGAÇÃO AO LXS 4X50+16 EXISTENTE

INDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA
					PROJ.	09.2020	FR
					LEV. TOP.		
					DES.	09.2020	FR
					VERIF.		

edp distribuição

-	FORMATO –	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS ALPORTEL
–	OUTPUT Pos. – Inv.	TROÇO ESTRADA ROTUNDA CENTENÁRIO E EM 513, SUBIDA DA PASSINHA INFRA ESTRUTURAS ELECTRICIDADE REDE BAIXA TENSÃO
PLANTA(S)	ESCALA(S)	Freguesia(s): SÃO BRÁS ALPORTEL Concelho(s): SÃO BRÁS ALPORTEL
–	1/200	SUBSTITUI / CÓDIGOS DE OBRA / Nº DESENHO: IE - 5.2 / INDICE