




CAIXA DE VISITA SIMPLES





CAIXA DE VISITA COM QUEDA




CAIXA DE VISITA COM QUEDA GUIADA
(D <= 400 mm)




CAIXA DE VISITA COM QUEDA GUIADA
(D > 400 mm)





CAIXA DE VISITA
COM MUDANÇA DE DIREÇÃO




CAIXA DE JUNCÃO



CAIXA DE CABECEIRA DE REDE




PLANTA




PLANTA

COBERTURA TRONCO—CÔNICA ASSIMÉTRICA





COBERTURA PLANA



Notas

- sempre que a profundidade da caixa for superior a 3 m, o diâmetro interno do corpo da caixa deverá ser 1,25m
- os desníveis no rosante a efectuar nas passagens das caixas são as indicadas nos perfis longitudinais
- o corpo das caixas compreendido entre a soleira e a grelha superior do coletor situado à cota mais alta, deve ser de betão moldado no local, ou alvenaria com eventual intercalação de anéis pré-fabricados para colectores em betão no caso de não existirem os acessórios necessários
- estes poderão ser de grés cerâmico
- sempre que a profundidade da caixa for inferior ou igual a 1,60 m utiliza-se a cobertura plana
- sempre que a profundidade da caixa for superior a 1,60 m utiliza-se a cobertura tronco—cônica assimétrica



PROJ.			Escalas 1:20
DES.	ZP	Jan-20	
TOP.			
COP.			
VER.			
DESENHO N° 07			
SUBSTITUI			
SUBSTITUIDO POR			

Município de Ponta Delgada  Serviços Municipalizados de Água e Saneamento	
Obra nº 11/21 - Infraestruturas de saneamento básico na Freguesia de Fajã de Baixo - 1ª Fase - Rua do Calço da Furna	
REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS CAIXA DE VISITA PARA COLECTORES <=600mm - PLANTAS E CORTES	