

MAPA DE EQUIPAMENTOS POR ESPAÇO								
Designação do espaço ou agrupamento de espaços semelhantes	Área pav (m2)	Pd (m)	Ref. Projeto	Quant.	Modelo	Potência Frio (kW)	Potência Quente (kW)	Potência Cálculo Frio (kW)
(/P0/) - Sala Comando e Controlo	43,00	5,65	IAC-4	2	ARNU12GSJC4	3,60	4,00	4,83
(/P0/) - Sala central telefónica	8,90	2,70	IAC-1	1	ARNU05GSJC4	1,60	1,80	1,55
(/P0/) - Sala telefónica emergencia 112	9,25	2,70	IAC-1	1	ARNU05GSJC4	1,60	1,80	1,58
(/P0/) - Supervisor	4,15	2,70						
(/P0/) - Sala de Videovigilância	5,90	2,70	IAC-1	1	ARNU05GSJC4	1,60	1,80	1,02
(/P0/) - Comunicação V e H	7,75	2,70						
(/P0/) - Sala técnica 1	5,85	2,70	IAC-5	1	DC18RQ.NSK	5,00		0,55
(/P0/) - Copa e zona de estar	31,05	2,43	IAC-3	2	ARNU09GSJC4	2,80	3,20	5,51
(/P1/) - Sala de decisão videovigilância	46,35	2,50	IAC-4	2	ARNU12GSJC4	3,60	4,00	7,11
(/P1/) - Gabinete do chefe NISC	14,95	2,65	IAC-2	1	ARNU07GSJC4	2,20	2,50	2,19
(/P1/) - Comunicação V e H	15,15	2,65						
(/P1/) - Gabinete oficial de serviço	15,30	2,65	IAC-3	1	ARNU09GSJC4	2,80	3,20	2,23
(/P1/) - Sala técnica 2	5,15	2,75	IAC-5	1	DC18RQ.NSK	5,00		0,48
TOTAIS:	212,75	3,20		26		64,80	59,60	27,05