





$L_{total} \geq 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar 30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS  
DE ÁGUA E SANEAMENTO  
DE VISEU

COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA URBANIZAÇÃO VALRIO

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

VALA DE COLETORES

PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº:65-2021

PROJ:

TOP:

CAD 65-2021-Coletor\_ap\_urbanizacao\_valrio

DES:

DATA: 07/2021

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

03.01