



A - Caixa de ramal domiciliária Ø400mm;h=0,50m

B - Ramal domiciliário Ø125mm interior; betão ou PP corrugado preto

C - Sumidouro

D - Ramal de sumidouro Ø200mm interior; betão ou PP corrugado preto

E - Caixa de visita

F - Colector de águas pluviais em betão ou PVC corrugado preto com diâmetro interior mínimo 400mm, em arreamentos públicos.

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU		COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA URBANIZAÇÃO VALRIO	
		PROJETO Nº : 65 – 2021	
		PROJ:	
		TOP:	
		CAD 35-2021-Coletor_ap_urbanizacao_valrio	
		DES:	
		DATA: 07/2021	
		OBS :	
		ESCALA (S):	
		H= S/E	
		V= S/E	
		03.04	
		O ENG. DIRECTOR-DELEGADO	