

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Fazem parte integrante deste Articulado todos os trabalhos descritos nas Especificações Técnicas e Memória Descritiva, mesmo que não expressamente mencionadas nesta lista. Consequentemente este Articulado não dispensa a consulta desses documentos, os quais deverão ser considerados na composição dos preços unitários de cada artigo.		
	1	Reparação Chiller T. Norte - CH-0007 (Ref. NM-IST)		
1	1.1	Fornecimento e instalação de contactos de 3 contactores compressor	UN	1
	2	Reparação Chiller Pav. Matemática - CH-0007 (Ref. NM-IST)		
2	2.1	Fornecimento e instalação 1 contactor de compressor	UN	1
	3	Reparação Chiller Tagus Park - AA2 - CH-0017 (Ref. NM-IST)		
3	3.1	Inspeção e reparação de fuga fluido frigorigéneo, circuito 1 e circuito 2	vg	1
4	3.2	Forcimento e instalação de filtros secadores	UN	4
5	3.3	Fornecimento e instalação de sensores de temperatura LWT e RWT	UN	2
6	3.4	Fornecimento e instalação de jogos de contactos para contactores de linha, estrela e triângulo	UN	2
7	3.5	Aplicação de azoto para teste de estanqueidade ambos os circuitos	vg	1
8	3.6	Fornecimento e instalação de visor de líquido	UN	1
9	3.7	Fornecimento e instalação de manómetros HP/LP	UN	4
	4	Reparação Chiller Pav Civil (torre norte) - CH-0001 (Ref. NM-IST)		
10	4.1	Inspeção e reparação de fuga fluido frigorigéneo, circuito 1 e circuito 2	vg	1
11	4.2	Fornecimento e aplicação de O´rings teflon descarga compressores e Filtros secadores, circuitos A e B	UN	1
12	4.3	Aplicação de azoto para teste de estanqueidade ambos os circuitos	vg	1
	5	Reparação Chiller Pav Civil (torre central) - CH-0002 (Ref. NM-IST)		
13	5.1	Inspeção e reparação de fuga fluido frigorigéneo, circuito 1 e circuito 2	vg	1
14	5.2	Fornecimento e aplicação de O´rings teflon descarga compressores e Filtros secadores, circuitos A e B	UN	1
15	5.3	Aplicação de azoto para teste de estanqueidade ambos os circuitos	vg	1
16	5.4	Fornecimento e aplicação de válvula expansora termostática e respectivos materiais de soldadura	UN	1
	6	Reparação Chiller Pav Central - DSI - CH-0009 (Ref. NM-IST)		
17	6.1	Fornecimento e aplicação de transdutor de pressão de condensação, pressostato de alta pressão com rearme automático pressão de condensação com rearme manual, cablagem de transdutor de pressão de condensação.	vg	1