Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Extintor pó químico polivalente 2kg	UN	1
2	2	Recarga extintor pó químico polivalente 2kg	UN	1
3	3	Revisão extintor pó químico polivalente 2kg (a revisão tem de incluir obrigatoriamente carga de ozoto, etiqueta, cavilha, orringue e manómetro)	UN	1
4	4	Extintor pó químico polivalente 6kg	UN	1
5	5	Recarga extintor pó químico polivalente 6kg	UN	1
6	6	Revisão extintor pó químico polivalente 6kg (a revisão tem de incluir obrigatoriamente carga de ozoto, etiqueta, cavilha, orringue e manómetro)	UN	1
7	7	Extintor pó químico polivalente 12kg	UN	1
8	8	Recarga extintor pó químico polivalente 12kg	UN	1
9	9	Revisão extintor pó químico polivalente 12kg (a revisão tem de incluir obrigatoriamente carga de ozoto, etiqueta, cavilha, orringue e manómetro)	UN	1
10	10	Extintor pó químico polivalente 25kg	UN	1
11	11	Recarga extintor pó químico polivalente 25kg	UN	1
12	12	Revisão extintor pó químico polivalente 25kg (a revisão tem de incluir obrigatoriamente carga de ozoto, etiqueta, cavilha, orringue e manómetro)	UN	1
13	13	Extintor CO2 - 2kg	UN	1
14	14	Recarga extintor CO2 - 2kg	UN	1
15	15	Revisão extintor CO2 - 2kg (a revisão tem de incluir obrigatoriamente carga de ozoto, etiqueta, cavilha, orringue e manómetro)	UN	1
16	16	Extintor CO2 - 5kg	UN	1
17	17	Recarga extintor CO2 - 5kg	UN	1
18	18	Revisão extintor CO2 - 5kg (a revisão tem de incluir obrigatoriamente carga de ozoto, etiqueta, cavilha, orringue e manómetro)	UN	1
19	19	Extintor água 9l	UN	1
20	20	Recarga extintor água - 9l	UN	1
21	21	Revisão extintor água - 9l (a revisão tem de incluir obrigatoriamente carga de ozoto, etiqueta, cavilha, orringue e manómetro)	UN	1
22	22	Aquisição de Carretéis (devem respeitar as normas do regulamento de segurança em edifícios contra incêndios)	UN	1
23	23	Manutenção de Carretéis (verificação da pressão instalada, da torneira de segurança, do estado da caixa do cartel, das condições de funcionamento da agulheta, do estado da mangueira)	UN	1
24	24	Aquisição de Placas Sinaléticas destinadas a Extintores (devem respeitar as normas do regulamento de segurança em edifícios contra incêndios)	UN	1
25	25	Aquisição de Placas Sinaléticas destinadas a Carretéis (devem respeitar as normas do regulamento de segurança em edifícios contra incêndios)	UN	1

Praça João de Deus Ramos
Telef. 262580800 / Fax. 262580850
http://www.cm-alcobaca.pt