Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**Substituição das cargas filtrantes dos dois filtros existentes na ETA de Calde, da marca Culligan, modelo HiFlo9 UFP36, incluindo fornecimento e transporte, pelas seguintes**		
1	1.1	Areia de sílica selecionada, tipo Cullsan ou equivalente, granolometria 25 a 40 mm	kg	100
2	1.2	Areia de sílica selecionada, tipo Cullsan ou equivalente, granolometria 10 a 18 mm	kg	300
3	1.3	Areia de sílica selecionada, tipo Cullsan ou equivalente, granolometria 6 a 9 mm	kg	200
4	1.4	Areia de sílica selecionada, tipo Cullsan ou equivalente, granolometria 2 a 3 mm	kg	200
5	1.5	Areia de sílica selecionada, tipo Cullsan ou equivalente, granolometria 0,6 a 0,9 mm	kg	700
6	1.6	Pirolusite (dióxido de manganésio MnO2)	kg	550
7	1.7	Antracite, granolometria 0,8 a 2 mm	kg	250
8	2	Fornecimento e instalação de juntas de vedação em borracha de Etileno-Propileno-Dieno (EPDM) para comporta de acesso ao interior dos filtros marca Culligan, modelo HiFlo9 UFP36.	UN	4

Rua Conselheiro Afonso de Melo
Telef. 232470670 / Fax. 232424080
www.smasviseu.pt