



Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Avenida Nuno Álvares (Mercadinho de Natal com 50 barraquinhas) 7 quadros para contagem EDP (quadros gerais) 14 quadros de distribuição trifásica (quadros parciais) Extensões trifásicas 5x10m2 Extensões trifásicas 5x6m2 Transições 32-32 e transição CEE 32-16 80 chicotes para ligação às barraquinhas Reforço de iluminação nos pontos mais críticos para iluminação em frente das barraquinhas Iluminação decorativa nos contornos das barraquinhas	vg	1
2	2	Jardim Encantado (Alimentação para Instalação Artística no Jardim entre a Câmara Municipal e o Mercado)Alimentação Total da necessidade de: 2500W 13A	vg	1
3	3	Casa do Chocolate/Pai Natal junto à Câmara Municipal - Alimentação: 1 quadro geral 2 quadros parciais para ligação iluminação da casa do Pai Natal Iluminação exterior da casa do Pai Natal	vg	1
4	4	Natal Branco (Alimentação para Instalação Artística na Avenida 1º de Maio) - Alimentação: Total da necessidade de 9000W 44ª Divisível por fases	vg	1
5	5	Alimentação para Edifício da Câmara Municipal - Alimentação para: Cortinas de Luz 1500W Linhas de Luz 300W Total: 1800W 9A	vg	1
6	6	Alimentação para Jardim em Frente da Câmara - Alimentação: Total da necessidade: 1800W 9A	vg	1
7	7	Alimentação para Edifício do Antigo Governo Civil - Alimentação: Cortinas de Luz 1200W Total da necessidade: 1200W 6A	vg	1
8	8	Alimentação para Torre do Relógio -Alimentação: Cortinas de luz 400W Total da necessidade: 400W 2A	vg	1
9	9	Alimentação para Torre do Castelo - Alimentação: Cortinas de Luz 600W Total da necessidade 600W 3A	vg	1



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevía S 209/2021

10	10	Alimentação para Mercado Municipal - Alimentação para: Cortinas de Luz: 1200W Cortina de Luz: 3m: 500W Total da necessidade: 1700 W 9A	vg	1
11	11	Alimentação para Rotunda junto à Estação de Comboios - Alimentação: Total da necessidade: 700W 4A	vg	1
12	12	Alimentação para Varanda no Passeio Verde - Alimentação para: Cortinas de Luz: 1400W Total da necessidade: 1400W 7A	vg	1
13	13	Alimentação para: Passeio Verde Feira Popular (Carroceis) - Alimentação para: 1 quadro trifásico para ligação EDP Quadros parciais para ligação iluminação dos carroceis Extensões alimentação dos quadros parciais	vg	1
14	14	Alimentação para: Céu Estrelado (Instalação Artística na Rua Rei Don Dinis) - Alimentação para: 350 lâmpadas x1W Total da necessidade: 380W 2A	vg	1
15	15	1 quadro elétrico com relógio em cada ponto de iluminação. Caso haja pontos de iluminação perto de vários elementos, pode ter o mesmo quadro para várias instalações.	vg	1
16	16	Manutenção dos equipamentos e assistência técnica presencial durante todo o evento	vg	1