Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**Fornecimento e montagem de uma unidade Close Control a instalar no edifício 5, sala 0.25 do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve.**		
1	1.1	Unidade Close Control marca Uniflair, Modelo TUAV1321A + CAP1301 de 40,5kW e caudal de 12320 m3/h, fluido frigorigéneo R410, ou equivalente. Deverá ter insuflação superior e retorno frontal. O fornecimento deverá incluir todos os acessórios de ligação e montagem da insuflação (plenos de adaptação as condutas existentes); relógio; filtro UE4; resistência de cárter; condensador de correção de fator de potência; válvula expansão electrónica; gás suplementar de acordo com as especificações do fabricante e todos os meios de elevação e transporte associados à montagem.	UN	1