

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Pinça amperimétrica CA/CC do tipo True-RMS Fluke 375 FC ou equivalente, com classificação de segurança CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V. Capacidade de registar os resultados diretamente no telefone e no Cloud. Deve possuir uma garantia da marca em Portugal de 2 anos. Manual de utilizador escrito em Português de Portugal	UN	1
2	1.2	Analizador da qualidade da potência e energia do tipo Fluke 434-II e 435-II ou equivalente, com classificação de segurança CAT III 1000 V/CAT IV 600 V. Deve possuir uma garantia da marca em Portugal de pelo menos 2 anos. Manual de utilizador escrito em Português de Portugal	UN	1
3	1.3	Multímetro Digital do tipo Fluke 179 True-RMS ou equivalente, com classificação de segurança CAT III 1000V / CAT IV 600V e deve possuir a norma EN61010-1. Deve possuir uma garantia da marca em Portugal de pelo menos 2 anos. Manual de utilizador escrito em Português de Portugal.	UN	1
4	1.4	Certificador multifunções de instalações do tipo Fluke 1664 FC ou equivalente. Partilha dos resultados através de um smartphone. Conformidade com as normas EN61010-1 Ed 2.0 (2001-02), UL61010, ANSI/ISA s82.02.01 2000 e CAN/CSA c22.2 N.º 1010 2.ª edição. Deve possuir uma garantia da marca em Portugal de pelo menos 2 anos. Manual de utilizador escrito em Português de Portugal	UN	1
5	1.5	Aparelho de teste de estações de carregamento de veículos elétricos do tipo Modelo: EV500 ou equivalente. O kit deve incluir um adaptador de teste, cabo de teste para estação de carregamento de veículos elétricos (EV) tipo 2 com tomada ou cabo fixo com conector para veículo, estojo de transporte, tipo de tomada para rede: Tomada Schuko (CEE 7/3). Deve possuir uma garantia da marca em Portugal de pelo menos 2 anos. Manual de utilizador escrito em Português de Portugal	UN	1