

FUNÇÃO		SD	Ficha
LIGS - CARTA SINAIS DIGITAIS 1 - SINT A			
0	Pedido de Abertura Válvula Motorizada N°1		
1	Pedido de Fecho Válvula Motorizada N°1		
2	Pedido de Abertura Válvula Motorizada N°2		
3	Pedido de Fecho Válvula Motorizada N°2		
4	Pedido de Arranque Bomba Doseadora		
5	UPS Avaria		
6	Intrusão Alarme		
7	Bola Nível Alto Reservatório LSH		
8	Bola Nível Intermediário Reservatório LS		
9	Bola Nível Baixo Reservatório LSL		
10			
11			
12			
13			
14			
15			

