



N6_N001




- ① – Colarinho em PEAD, DN63 mm
- ② – Flange Louca para Colarinho em PEAD, DN65/63 mm
- ③ – Válvula de cunha de 2 flanges, em FFD, DN65 mm
- ④ – Tê de 3 flanges em FFD, DN65x65 mm
- ⑤ – Junta flange multimateriais com garras sistema GFIX, ou equivalente, em FFD, DN65 (63/83) mm

N6s_N002_e_N003



- ① – Junta multimateriais com garras sistema GFIX, ou equivalente, em FFD, DN 63/83 mm

N6_N004



- ① – Colarinho em PEAD, DN63 mm
- ② – Flange Louca para Colarinho em PEAD, DN65/63 mm
- ③ – Válvula de cunha de 2 flanges, em FFD, DN65 mm
- ④ – Tê de 3 flanges em FFD, DN80x65 mm
- ⑤ – Junta flange multimateriais com garras sistema GFIX, ou equivalente, em FFD, DN80 (78/103) mm

Descarga de fundo
(ver desenho pormenor n.º5.1)

NOTA:

As válvulas são de cunha sobremoldadas, em FFD, com elastómero e com comprimento curto.

Os acessórios flangeados em FFD são da classe de pressão mínima, PN16, com a exceção dos devidamente assinalados.

Os tubos e acessórios em PEAD deverão, preferencialmente, ser interligados mediante eletrossoldadura.

1	Revisão da AdRA	Novembro/2021	
Revisão	Descrição	Data	Rubrica
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DO SOITO - ALBERGARIA-A-VELHA PROJETO DE EXECUÇÃO			
ESTUDOU:	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
DESENHOU:	MAPA DE NÓS		
CONFERIU:			
VERIFICOU:			
FICHEIRO: 1463-PE-PD-2.2-r1.dwg LAYOUT: 2.2	ESCALA S/Escala	DATA julho/2021	DESENHO Nº 2.2 REVISÃO 1