

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Fornecimento e instalação de porta corta-fogo com uma folha de 2050*800; incluindo remoção de portas existentes.	UN	1
2	2	Fornecimento e instalação de porta corta-fogo com duas folhas de 2050*1390; incluindo remoção de portas existentes.	UN	1
3	3	Fornecimento e instalação de porta corta-fogo com duas folhas de 2050*1390; incluindo trabalhos de abertura de vão, execução de remates nas ombreiras/padieira e remoção de portas existentes.	UN	1
4	4	Armadura de Emergência LED Permanente	UN	14
5	5	Armadura de Emergência LED Não Permanente	UN	33
6	6	Sinal Fotoluminescente 200x100 Ref.P0016	UN	12
7	7	Sinal Fotoluminescente 200x100 Ref.P0009	UN	4
8	8	Sinal Fotoluminescente 200x100 Ref.P00008	UN	6
9	9	Sinal Fotoluminescente 200x100 Ref.P0004	UN	1
10	10	Sinal Fotoluminescente 200x100 Ref.P0005	UN	1
11	11	Sinal Fotoluminescente 200x100 Ref.P0002	UN	3
12	12	Sinal Fotoluminescente 100x150 Ref.P0525	UN	6
13	13	Sinal Fotoluminescente 200X100 Ref.P0791	UN	1
14	14	Sinal Fotoluminescente Base 150 Ref.P1091	UN	4
15	15	Planta de Emergência PVC 400X300, fotoluminescente	UN	4
16	16	Caixa para chave c/martelo	UN	3
17	17	Sinal Fotoluminescente 60x100 Ref.P0439	UN	3
18	18	Sinal Fotoluminescente 150x150 Ref.P0400	UN	1
19	19	Instalação equipamentos Iluminação e SCIE	UN	2
20	20	Revisão Anual ao Sistema Automático de Detecção de Gás conforme NT Nº19, inclui: - estado de conservação dos equipamentos; - verificar se a CDG indica as condições normais de bom funcionamento; - verificar se os painéis de informação ótica-acústica estão operacionais;- verificar o correto funcionamento de cada sensor e comando manual; - examinar e testar todas as baterias; - verificar se ocorreram mudanças estruturais ou ocupacionais que tenham afetado os requisitos para a localização de botões de alarme manual, detetores, sirenes e painéis ótico-acústicos; - garantir que os equipamentos estão em condições normais de funcionamento; - relatório de inspeção com indicação do estado do sistema/equipamento entregue ao cliente	vg	1