

Memória descritiva e Justificativa

Substituição do Desumidificador das Piscinas Municipais de Pataias

A presente memória descritiva tem por objetivo a substituição do Desumidificador das Piscinas Municipais de Pataias.

Segundo enquadramento legal, o Edifício com área superior a 500 m², é considerado como um grande Edifício de Serviços com Climatização.

Tratando-se de uma Piscina com utilização pública, para a atividade de aprendizagem ou polivalentes (desenvolvimento) e para atividade de utilização infantil ou hidroginástica.

Logo deverão ser assegurados todos os preceitos para a climatização e Qualidade do ar Interior.

Face a unidade de Desumidificação estar inoperacional e outros condicionalismos, não são asseguradas as condições de conforto e qualidade no interior da nave e o respetivo cumprimento da Normas Nacionais e Europeias (NP4542:2016; EN 16582-1:2015 e EN 16713-1:2016). Verifica-se face ao estado de inoperacionalidade do Equipamento, e consequente falta de eficácia no tratamento do ar, causando danos na qualidade do ar interior e na estrutura do próprio Edifício.

Os trabalhos a realizar, no prazo de 45 dias, são os que constam do mapa de quantidades em anexo.

Todos os materiais a utilizar devem cumprir com as Normas Ambientais e de Qualidade adotadas para este tipo de equipamentos.

Alcobça, 29 de março de 2022