

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Fornecimento de motobomba de alta pressão		
1	1.1	Fornecimento de motobomba de alta pressão que apresente no mínimo as seguintes características: motor a gasolina de arranque elétrico com um mínimo de 12 hp de potência e 380 cm3 de cilindrada, dotado de bomba capaz de produzir um mínimo de 15kg de pressão e um caudal mínimo de 16m3/hora.	UN	1
	2	Fornecimento de motobomba de alto débito e média pressão		
2	2.1	Fornecimento de motobomba de alto débito que apresente no mínimo as seguintes características: motor a gasóleo de arranque elétrico com um mínimo de 26 hp de potência e 1200 cm3 de cilindrada, dotado de bomba capaz de produzir um mínimo de 5kg de pressão e um caudal mínimo de 125m3/hora.	UN	1
3	2.2	Montagem, adaptação e substituição de componentes do sistema de bombagem	UN	1
4	2.3	Desmontagem de todo o sistema inoperacional existente. Instalação das duas motobombas fornecidas na traseira do VF01, incluindo montagem com apoios de torção, instalação de tubagem em Aço Inox para alimentação das moto-bombas com flanges e válvulas de corte. Instalação de 2 coletores de saída nas motobombas com válvulas, ligações storz, retornos das bombas e manómetros. Aplicação do controlador de arranque, acelerador, paragem e gestão do motor da motobomba junto do coletor de saída. Substituição de carretel elétrico existente por outro carretel com idênticas ou melhores prestações.	UN	1