

N.º	DesIgnação	Área (m²)
1	*Circulações 1*	*47,15*
2	*Sala de Reuniões*	*17,18*
3	*Gabinete*	*9,41*
4	*Sala 16 Investigadores*	*48,62*
5	*Sala de Aula 32 Alunos*	*48,82*
6	*Sala 24 Investigadores*	*69,24*
7	*Laboratório de Ambiente*	*59,04*
8	*Sala de Apoio ao L.A.*	*5,19*
9	*Circulação 2*	*17,11*
10	*Espaço Técnico - Bastidor*	*8,64*
11	*Sala 16 Investigadores*	*48,85*
12	*Arrumos*	*6,23*
13	*Laboratório de Dietética e Alimentar*	*78,67*
14	*Sala de Apoio ao L.D.A*	*11,13*

LEGENDA

Quadro Elétrico

Iluminação de Emergência

Iluminação de emergência não permanente e autónoma

Iluminação de emergência permanente e autónoma

SInalIzação de Emergência

Itenerário de evacuação Sentido da evacuação

Itenerário de evacuação Sentido da evacuação

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS	
	CENTRAL
	DETETOR ÓPTICO DE FUMOS
	DETETOR TERMOVELOCIMÉTRICO
	BOTONEIRA MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO
	DETETOR DE DUPLA TECNOLOGIA (óptico e térmico)
	CAMPAINHA DE ALARME DE INCÊNDIO

Cabos enfiados em tubos embebidos em paredes. tetos ou caminho de cabos

① VD 16 - Cabo JY(ST)Y 1x2x0.8

② VD 20 - Cabo 2 x JY(ST)Y 1x2x0.8

	Gabinete Técnico de Obras do IPB	**Num:** 01
	Projecto: Reabilitação de Espaços em Laboratórios na ESA	**Escala:** 1:100
Especialidade: Infraestruturas Elétricas	**Designação:** SADI - Deteção Automática de incêndio	**Data:** Março- 2021