

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO		
1	1.1	Fornecimento e instalação e programação de sistema automatico de deteção de incêndio da marca "Teletek" mod. Iris ou equivalente, compostos por : - 1 Central de Incêndio Analógica 2 Loop - 1 Bateria Auxiliar 12v 18A - 1 Fonte Auxiliar com 2 Baterias 12v 18A - 4 Barreiras Lineares 24V - 4 Módulos Mio - 2 Fontes 24V com Baterias 7Amp - 24 Botoneiras de Incêndio - 8 Sirenes Interiores - 87 Detetores de Incêndio - 5 Módulos Comando	UN	1
	2	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
2	2.1	Fornecimento e colocação de plantas de Emergência A2 da "SBF" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	14
3	2.2	Fornecimento e colocação de sinais de Emergência da "SBF" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	14
4	2.3	Fornecimento e colocação de sinalização Fotoluminescente dos degraus das bancadas da "SBF" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1
	3	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
	3.1	Fornecimento e instalação de iluminação de emergência da marca "CREATECH" ou equivalente conforme o modelo descrito e todos os trabalhos:necessários.		
5	3.1.1	Armadura sinalização premium leds mantida/não mantida, autonomia 1H30 - 60lm, telec. Autoteste - encastrar branco - IP42 - Ik04 - refª G12111.	UN	36
6	3.1.2	Armadura sinalização premium leds mantida/não mantida, autonomia 1H30 - 60lm, telec. Autoteste - suspensão branca - Acrílico 350x210mm - IP42 - Ik04 - refª G12141 - XL.	UN	1
7	3.1.3	Armadura sinalização premium leds mantida/não mantida, autonomia 1H30 - 60lm, telec. Autoteste - suspensão preta - Acrílico 350x210mm - IP42 - Ik04 - refª G12143 - XL.	UN	10
8	3.1.4	Armadura emergência Ark-T leds - mantida/não mantida, autonomia 1H30 - 320lm, telec. Autoteste - face simples - IP42 - Ik07 - refª E161114 - Módulos Mio.	UN	7
9	3.1.5	Armadura emergência ECO leds, mantida/não mantida, autonomia 1H30 - 120lm, telec. Autoteste - face simples - IP65 - Ik07 - refª A1211224 - Botoneiras de incêndio.	UN	2
10	3.1.6	Armadura emergência ECOW leds, mantida/não mantida, autonomia 1H30 - 120lm, telec. Autoteste - face simples - IP65 - Ik07 - refª B1211287 - Detetores de incêndio.	UN	14
11	3.1.7	Telecomendo 230-9Vdc até 500 luminárias com entrada externa por contacto livre de potencial, e função Start-test 5 - CT0500.	UN	1
	4	PORTAS CORTA FOGO E DE EMERGÊNCIA		
12	4.1	Execução de toda a manutenção necessária nas portas corta fogo e de emergência existentes, incluindo relatório final de todas as anomalias, nomeadamente aas seguintes cortas : - 9 Portas de emergência de 1 folha metálica - 12 Portas de emergência 2 folhas metálicas - 1 Porta metálica de correr - 8 Portas corta-fogo 2 folhas - 5 Portas corta-fogo 1 folha	UN	1
	5	GRUPO GERADOR		
13	5.1	Execução de toda a manutenção necessária a todo o grupo de geradores existentes, incluindo relatório final de todas as anomalias que possivelmente existam.	UN	1
	6	GRUPO HIDROPRESSOR		
14	6.1	Execução de toda a manutenção necessária a todo o grupo de hidropressor existentes, incluindo relatório final de todas as anomalias que possivelmente existam.	UN	1
	7	DESENFUMAGEM MECÂNICA		
15	7.1	Execução de toda a avaliação tecnica do sistema de controlo de fumos, incluindo todos os ensaios tecnicos aos electro ventiladores VD1 e VD2 instalados (12), bem como um relatorio final de todas as anomalias que possivelmente existam.	UN	1