



Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Quadro elétrico captação sistema autónomo de Germil		
1	1.1	Quadro Elétrico Captação de Germil Quadros montados em caixa metálica Schneider da fixação mural na cor Ral7035 e grau de proteção IP66 IK10, com as seguintes características: Interruptor corte geral; Barramento; Sinalizadores de fases e relé de sequência e falta de fase; Saídas para bombas constituídas por interruptor diferencial, disjuntor motor e arrancador progressivo; Saída para circuito de iluminação composta por interruptor diferencial e disjuntor; Saída para tomadas composta por interruptor diferencial e disjuntores; Saída para reservas trifásicas composta por interruptor e disjuntores; Saída para fonte de alimentação DC incluindo baterias de 1,2A/H; Relé de nível para aspiração e sinalizadores de níveis; Relé auxiliar para bóia de nível e sinalizadores de níveis; Controlador lógico I6DI (EA2) / 12DR: atendendo a que os controladores incorporam entradas análogicas, os quadros ficam preparados para a medição em tempo real de 2 níveis e um caudal por sondas ultrassónicas ou hidrostáticas no caso dos níveis e de caudalímetro no caso do caudal; Router para envio de SMS; Scada tatil para visualizar e comandar toda a EEAA.	UN	1