



PORMENOR DE VALA COMUM
COLECTOR PLUVIAL E DOMÉSTICO



PORMENOR VALA SIMPLES
COLECTOR PLUVIAL

PORMENOR VALA SIMPLES
COLECTOR DOMÉSTICO



LARGURA DA VALA B (m)	De (m)	NATUREZA DO SOLO DE FUNDAÇÃO	h (m)
B= De + 0.50	<= 0.50	Fundação em solo húmido arenoso	0.10
B= De + 0.70	> 0.50	Fundação em solo húmido argiloso	0.15
Para a altura total da vala inferior a 2.00m		Fundação em solo rochoso	0.20

- h – Almofada sob a tubagem
- Di – Diâmetro interior da tubagem
- Dext – Diâmetro exterior da tubagem

Terra cirandada bem compactado por camadas de 0.20 m de espessura com pilão de peso não superior a 15 kg ou por processos mecânicos equivalentes

Terra, saibro ou areia cirandada bem compactado com pilão de peso não superior a 4 kg (compactação entre 85% a 90% do ensaio de Proctor normal)

Areia bem apertada entre o colector e as paredes da vala (compactação superior a 95% do ensaio de Proctor normal), isenta de argilas e muito bem compactada

Nota: Nas peças desenhadas integrantes de projeto são apresentados os perfis longitudinais dos coletores, especificando-se os respectivos recobrimento mínimos e profundidades de vala.

Loteamento Municipal Industrial de Vimioso—Aumento do número de lotes

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

ESCALA		PORMENOR DE VALA TIPO EM FAIXA DE RODAGEM REDE DE DRENAGEM RESIDUAL DOMÉSTICA	05
1 / 20			
DESENHO			
ARQUIVO			
DATA	P – 953 / 03 / A		
Fevereiro 2019			