



PORMENOR DE VALA COMUM
COLECTOR PLUVIAL E DOMÉSTICO



PORMENOR VALA SIMPLES
COLECTOR PLUVIAL


PORMENOR VALA SIMPLES
COLECTOR DOMÉSTICO



LARGURA DA VALA B (m)	De (m)
B= De + 0.50	<= 0.50
B= De + 0.70	> 0.50
Para a altura total da vala inferior a 2.00m	

NATUREZA DO SOLO DE FUNDAÇÃO	h (m)
Fundação em solo húmido arenoso	0.10
Fundação em solo húmido argiloso	0.15
Fundação em solo rochoso	0.20

- h – Almofada sob a tubagem
- Di – Diâmetro interior da tubagem
- Dext – Diâmetro exterior da tubagem



Terra cirandada bem compactado por camadas de 0.20 m de espessura com pilão de peso não superior a 15 kg ou por processos mecânicos equivalentes



Terra, saibro ou areia cirandada bem compactado com pilão de peso não superior a 4 kg (compactação entre 85% a 90% do ensaio de Proctor normal)



Areia bem apertada entre o colector e as paredes da vala (compactação superior a 95% do ensaio de Proctor normal), isenta de argilas e muito bem compactada

Nota: Nas peças desenhadas integrantes de projeto são apresentados os perfis longitudinais dos coletores, especificando-se os respetivos recobrimento mínimos e profundidades de vala.

Loteamento Municipal Industrial de Vimioso—Aumento do número de lotes		
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO		
ESCALA	1 / 20	PORMENOR DE VALA TIPO EM FAIXA DE RODAGEM REDE DE DRENAGEM RESIDUAL PLUVIAL
DESENHO		
DATA	ARQUIVO	
Fevereiro 2019	P – 953 / 03 / A	05