

ANEXO II 2
FICHA ELECTROTÉCNICA (1)

Concelho	VIMIOSO	Instalações novas	X
Lugar	LOTEAMENTO ZONA INDUSTRIAL 2.ª FASE	Instalações existentes	
Localização	VIMIOSO		
Requerente	MUNICIPIO DE VIMIOSO		
Morada	PRAÇA EDUARDO COELHO – 5230-315 VIMIOSO		
Categoria das instalações		C	Número da licença municipal
Portinhola (2)		Q.colunas (2)	cx. corte cx. barr. cx. prot.

Constituição do Imóvel				
Pisos	Quantidade	Número de instalações por piso	Destino	Total de instalações
Cave(s)				
Rés-do-chão				
Lotes	5		COMÉRCIO	5
Totais	5			5

Motores e aparelhos de soldadura (3)				
Quantidade	Potência (KVA)	Tipo de arranque	Potência total (KVA)	Observações

Potências previstas (4)						
Locais de utiliz.	Quantidade	Iluminação usos gerais e força mot. KVA	Aquecimento KVA (5)	Total instalado KVA	Coefficiente de simultaneidade (7)	Potência a alimentar KVA
Loteamento Lotes	5	20,7		103,5	0,56	57,96
Illum.Pública	1	0,84		0,84	1	0,84
Serv. comuns						
Totais	6			104,34		58,80

Instalações sem projecto	
colunas	Tipo de condutores _____ Secção _____ mm2 Prot. mecânica _____ Ø
Entradas	Tipo de condutores _____ Secção _____ mm2 Prot. mecânica _____ Ø
Inst. Utiliz.	circ. a 1,5 mm2 c/ prot. _____ A circ. a 2,5 mm2 c/ prot. _____ A circ. a 6 mm2 c/ prot. _____ A circ. a 25 mm2 c/ prot. _____ A

Técnico responsável inscrito na DGE, sob o n.º 39 187

Nome (legível) Arménio António Rodrigues Baptista

Morada (legível) Avenida Dinastia de Bragança, n.º 58 – 3.º Ct

5300 - 399 BRAGANÇA

Assinatura _____ 07 / 04 / 2017

(Corte Geral Diferencial / mA)
(Resistência de terra inferior a 20 Ohms)

- (1) Uma por cada ramal, chegada ou entrada.
 (2) A preencher só quando se tratar de instalações existentes.
 (3) A preencher só quando se tratar de instalações de FM, nos aparelhos de soldadura indicar em observações se é estático ou rotativo.
 (4) Utilizar os escalões de potência fixados no tarifário em vigor.
 (5) Com contador separado.
 (6) Utilizar para estabelecimentos comerciais, industriais, agrícolas, etc.
 (7) O coeficiente de simultaneidade refere-se ao conjunto das instalações servidas pela mesma coluna

(RESERVADO AO VISTO DO DISTRIBUIDOR)