

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	EXECUÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: - EXAME EXTERIOR: Examinar o exterior da central e demais periféricos; Verificar se existem danos que possam pôr em causa o seu bom funcionamento e proceder, se necessário, à substituição dos componentes; Verificar se as instruções de utilização em língua portuguesa estão legíveis e corretas. - REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DA CENTRAL: Tomar medidas para prevenir o disparo intempestivo do sistema de extinção; Efetuar a medida da carga das baterias; Efetuar a limpeza e reaperto de bornes; Verificar as tensões de Entrada/Saída; Verificar as funções de monitorização de anomalias; Verificar o nível de luminosidade dos leds de falha e/ou alarme; Verificar o funcionamento e existência das chaves de comando da central; - REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DOS DETETORES: Proceder à conservação dos detetores através de limpeza geral. Realizar testes de detecção com fumo real. Verificar o estado da base e os respectivos encaixes. - REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DAS BOTONEIRAS: Verificar o estado do vidro da botoneira. Confirmar a existência da chave no local e efectuar o respectivo teste. - REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DAS SIRENE INTERIOR E EXTERIOR: Testar os níveis sonoros e flashes. Verificar as baterias de auto-alimentação. - REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO E BATERIAS: Verificação das tensões de Entrada / Saída. Limpeza, reaperto e verificação de circuito de terminais. - REGISTO / RELATÓRIO: Entregar ao proprietário do SADI o relatório dos trabalhos realizados. Sensibilizar o RS para a necessidade de efectuar as manutenções ao sistema. Preenchimento do registo de segurança.		
1	1.1	Alberge Peregrinos- Goães	UN	1
2	1.2	Aliança Artesanal	UN	1
3	1.3	Armazem Municipal - Gême	UN	1
4	1.4	Biblioteca Comandador Sousa Lima - Vila de Prado	UN	1
5	1.5	Biblioteca Professor Machado Vilela - Vila Verde	UN	1
6	1.6	Casa do Conhecimento - Vila Verde	UN	1
7	1.7	Central de Camionagem	UN	1
8	1.8	Centro Escolar da Lage	UN	1
9	1.9	Centro Escolar Moure	UN	1
10	1.10	Centro Escolar Pico de Regalados	UN	1
11	1.11	Centro Escolar da Vila de Prado	UN	1
12	1.12	Centro Escolar da Ribeira do Neiva	UN	1
13	1.13	Centro Escolar de Vila Verde	UN	1
14	1.14	Centro Escolar de Soutelo	UN	1
15	1.15	Complexo da Lazer de Vila Verde	UN	1
16	1.16	EB1 de Atães	UN	1
17	1.17	EB1 de Barbudo	UN	1
18	1.18	EB1 Carreiras S. Tiago	UN	1
19	1.19	EB1 de Esqueiros	UN	1
20	1.20	EB1 de Lanhas	UN	1
21	1.21	EB1 Sande	UN	1
22	1.22	JI de Sande	UN	1
23	1.23	EB1 de Telheirinhas - Turiz	UN	1



Município de Vila Verde

Procedimento 74/2022

24	1.24	Escola de Música de Prado - Sala 1	UN	1
25	1.25	Escola de Música de Prado - Sala 2 e 3	UN	1
26	1.26	Espaço do Cidadão de Prado	UN	1
27	1.27	Espaço do Cidadão da Ribeira do Neiva	UN	1
28	1.28	Espaço do Cidadão da Portela do Vade	UN	1
29	1.29	Manutenção de extintores	UN	1
30	1.30	Gabinete da Ação Social CPCJ de Vila Verde	UN	1
31	1.31	Gabinete de Inserção Profissional (GIP) de Prado	UN	1
32	1.32	Ieminho	UN	1
33	1.33	Jl Marrancos	UN	1
34	1.34	Museu do Linho	UN	1
35	1.35	Edifício do Município	UN	1
36	1.36	Piscina Municipal de Prado	UN	1
37	1.37	Posto de Turismo de Vila Verde	UN	1
38	1.38	CCTV da Biblioteca de Vila Verde e Espaços do Cidadão	UN	1
	2.	Aplicação de Telemantenção de Sistemas SADI		
	2.1	Os Remote Services permite-nos oferecer-lhe serviços contínuos e eficientes de controlo e monitorização remoto de sistemas de deteção e alarme de incêndio BOSCH, transformando um sistema instalado numa solução IoT de última geração. É possível o acesso remoto para programação, manutenção e monitorização ao vivo de, por exemplo, nível de poluição/sujidade dos detetores de incêndio e a transmissão de alarmes e/ou falhas para e-mail, por sms e/ou para a aplicação move! Bosch Fire Safety.		
	2.1.1	Central de Camionagem		
39	2.1.1.1	Gateway de rede segura pré-configurado	UN	1
40	2.1.1.2	Pacote de serviços remoto para painel de incêndio	UN	1
41	2.1.1.3	Assessoria técnica: instalação, configuração e formação	UN	1
	2.1.2	Ieminho		
42	2.1.2.1	Gateway de rede segura pré-configurado	UN	1
43	2.1.2.2	Pacote de serviços remoto para painel de incêndio	UN	1
44	2.1.2.3	Assessoria técnica: instalação, configuração e formação	UN	1
	2.1.3	Edifício Paços do Concelho		
45	2.1.3.1	Gateway de rede segura pré-configurado	UN	1
46	2.1.3.2	Pacote de serviços remoto para painel de incêndio	UN	1
47	2.1.3.3	Assessoria técnica: instalação, configuração e formação	UN	1