

Lista de artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA O AERÓDROMO, EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO E DOGEP		
	1.1	AERÓDROMO		
1	1.1.1	Equipamento tipo consola chão/teto: Capacidade nominal: 6.1kW arref./6.8kW aquec. SEER: A++ 6.8/ SCOP: A+ 4.3 Potência nominal: 8.7A, sistema inverter bomba de calor.	UN	1
	1.2	EDIFÍCIO DO PAÇOS DO CONCELHO		
2	1.2.1	Unidade tipo armário: Capacidade nominal: 12,5kW arref./14,0kW aquec.; SEER: A 5.1/ SCOP: A 3.9 Potência nominal: 4kW, 4.2A por fase, sistema inverter bomba de calor. Local: zona do bastidor inf.	UN	1
3	1.2.2	Unidade tipo Mural: Capacidade nominal: 3.2kW arref./ 3.6kW aquec. SEER: A++ 7.3/ SCOP: A+ 4.4 Potência nominal 1.3kW, 5.6A, sistema inverter bomba de calor. Local: Tesouraria	UN	1
	1.3	DOGEP		
4	1.3.1	Unidade tipo Mural: Capacidade nominal: 3.2kW arref./ 3.6kW aquec. SEER: A++ 7.3/ SCOP: A+ 4.4 Potência nominal 1.3kW, 5.6A, sistema inverter bomba de calor.	UN	2
5	1.3.2	Unidade tipo Mural: Capacidade nominal: 2.5kW arref./ 2.8kW aquec. SEER: A++ 6.8/ SCOP: A+ 4.1 Potência nominal 1.1kW, 5.0A, sistema inverter bomba de calor.	UN	1