

Lista de artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Equipamentos		
1	1.1	Bomba circuladora - Marca WILO / Modelo VEROTWIN-DP-E 40/120-1,5/2	UN	1
2	1.2	Bomba circuladora - Marca WILO / Modelo VEROTWIN-DP-E 40/120-1,5/2	UN	1
3	1.3	Bomba circuladora - Marca WILO / Modelo VEROLINE-IP-E 50/105-8,75/2	UN	1
	2	Material a aplicar		
4	2.1	Controlador - Marca SATCHWEEL / Modelo MN450-NCP (ou equivalente);	UN	2
5	2.2	Purgadores de linha;	UN	20
6	2.3	Manómetros;	UN	1
7	2.4	Termómetros;	UN	1
8	2.5	Tubagem de Ferro Preto 1 e Forra de Alumínio;	m	70
9	2.6	Mangueira de cristal para pressostatos;	UN	1
10	2.7	Caixas de derivação;	UN	1
11	2.8	Contactador - Marca SATCHWEEL (ou equivalente);	UN	2
12	2.9	Juntas anti-vibráticas;	UN	4
13	2.10	Vaso de expansão 8lts da UAP/C.1 e UAP/C.2;	UN	2
14	2.11	Correia SPZ 1060 UEX/C.1;	UN	1
15	2.12	Correia SPZ 1212 UEX/C.1;	UN	1
16	2.13	Filtro de ar do tipo G4 c/ 890x485x25 para UAP/C1;	UN	1
17	2.14	Filtro de ar do tipo G4 c/ 890x485x25 para UAP/C2;	UN	1
18	2.15	Bobinagem de motor da UAP/C.1 e UAP/C.2B18:B54B14B19:B54B17:B54;	UN	1
	3	Devem ser efetuados, testes finais na presença do interlocutor do contrato.		
	4	Relatório completo da intervenção efetuada.		
	NT	Os materiais a aplicar deverão ser de qualidade e adequados às características dos equipamentos a intervir, devendo garantir o seu apropriado enquadramento arquitetónico.		