

Nº Informação: 56503

Data: 25/08/2022

Assunto: Requalificação do Edifício dos Balneários do Polidesportivo de Esporões - SCIE

No seguimento da análise da Ficha de Segurança Contra Incêndio em Edifícios verificou-se a necessidade de melhoria nos pontos 1.2; 6 e 9.1.

Assim deve o autor da Ficha de SCIE adicionar os seguintes elementos:

- Dados do requerente (ponto 1.2);
- O efetivo apresentado nas peças desenhadas é de 52 e não de 42 (ponto 6);
- Atendendo que existe hidrante na entrada das instalações não será necessário a instalação do mesmo (ponto 9).



Utilizador: Mário Rogério Fernandes Boarqueiro