





H1= 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

L total > 0.60m

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO DO PAÚL NO CAÇADOR 1ª FASE

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

VALA DE CONDUTA

PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº :04-2021

PROJ:

TOP:

CAD :04-2021-SB_Bairro_paul_1ªfase

DES:

DATA: 01/2021

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

05.01