

NOTA: 1–A IMPLANTAÇÃO DA TUBAGEM ESTÁ PREVISTA NO LADO ESQUERDO DO ARRUAMENTO EXISTENTE QUE TEM UM PERFIL TRANSVERSAL MUITO REDUZIDO. DEVERÁ SER FEITA NO ENTANTO DO MESMO LADO NA FUTURA ZONA DE PASSEIO SE ENTRETANTO NA ALTURA DA IMPLANTAÇÃO ESSES TERRENOS JÁ PERTENCEREM À UNIVERSIDADE.

2–AS DIMENSÕES DO CONTADOR DEVERÁ ESTAR CONFORME O ANEXO 3–3 DOS S.M.A.S. QUE SE JUNTA.

SIMBOLOGIA DA REDE

- REDE DE ÔAGUAS
- REDE EXISTENTE
- NÓO
- VÔALVULA
- MARCO DE INCÜENDIO
- BOCA DE REGA
- JUNTA CEGA
- LIGAê ÔA REDE

MATERIAIS

PVC RIGIDO 10 Kg/cm2

REF.	DATA	ALTERAê	DES.	VERIF.
a	JAN. 99	LIGAÇÃO À REDE. INTRODUÇÃO DO CONTADOR. ELIMINAÇÃO DE TROÇOS DE FUTUROS RAMAIS	JC.	

Este desenho foi criado apenas para a especialidade nele indicada.

CAMPUS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - ALMADA		ZONA N2 - FASE 1 RESIDÜENCIAS UNIVERSITÔARIAS
PROJECTO DE INFRAESTRUTURAS PROJECTO DE EXECUê	E 1 a	DATA SETEMBRO 96
REDE DE DISTRIBUIê DE ÔAGUA PLANTA DAS REDES PROJECTADAS E CADASTRO DA EXISTENTE	ESC. 1:500	TS/93 - 4525
LEOPOLDO CRINER PLANEAMENTO E URBANISMO LDA		GESBAU ENGENHARIA E GESTAOLDA