

OBRA	"PROJETOS DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PAR003 - 1ª FASE – VAGOS - EEAR1	DATA	02/05/2025
------	--	------	------------

Pag.1 de1

Notas:

28S	Equivalente a 3 cabos 95 mm ² por fase + 3 cabos de 95 mm ² para o neutro
2	Queda de Tensão calculada, como se fosse uma canalização monofásica
N/A	Não Aplicável - Equipamento sem alimentação eléctrica

Factores de Correção:

0,80	Quando 52-C30 - RTIEBT - Cabos entubados e enterrados no solo
0,82	Quando 52-E4 - RTIEBT - Cabos em esteira - Método E (até 3 cabos juntos)
0,73	Quando 52-E4 - RTIEBT - Cabos em esteira - Método E (9 ou mais cabos juntos)