

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	ET.AdRA.129.02
	<i>Inst. Elétricas e Automação</i>	IE
	<i>INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS</i>	27/10/2016

Armaduras

No interior do edifício serão instaladas armaduras de tipo fluorescente ou led's quando for economicamente viável.

As armaduras fluorescentes, serão estanques, construídas em poliéster, totalmente fechadas e serão equipadas com acessórios para a compensação do fator de potência, para a potência de 58 W, ou de 36 W, consoante as dimensões dos compartimentos ou o resultado do cálculo luminotécnico. As armaduras led deverão ter rendimento idêntico às descritas anteriormente.

Canalizações. Aparelhagem

As instalações elétricas de iluminação e tomadas serão executadas em cabo do tipo VV, assente em braçadeiras.

A aparelhagem será estanque, de modelo similar ao da LEGRAND, série SB 900 estanque.

Todas as caixas de derivação serão de PVC e levarão placas de bornes de porcelana.

As tomadas para 230 V serão do tipo SCHUKO, com pólo de terra.