

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	ET.AdRA.133.01
	<i>Inst. Elétricas e Automação</i>	IE
	<i>DESCARREGADORES DE SOBRETENSÕES</i>	27/10/16

Serão instalados nas 3 Fases e Neutro, do barramento do quadro elétrico.

As entradas serão protegidas simultaneamente por disjuntor tetrapolar, 4 × 20A curva C.

As saídas serão ligadas à terra de proteção.

Serão constituídos por uma proteção grossa de 4 kV e 60 kA e por uma proteção fina de 275 V e 15 kA. Este sistema deverá ser instalado de modo a que quando atuado não dê origem a disparos nos disjuntores diferenciais.