

	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	<b>ET.AdRA.021.01</b>
	<b><i>Execução dos trabalhos de Construção Civil</i></b>	<b>ECC</b>
	<b>COLOCAÇÃO DE BANDAS AVISADORAS DE TUBAGEM</b>	<b>30/03/16</b>

## I. COLOCAÇÃO DE BANDAS AVISADORA DE TUBAGEM

- I.1. Para a sinalização das tubagens enterradas em vala, deverá ser instalada ao longo delas uma banda avisadora de polietileno na cor castanha, azul ou laranja, conforme se trate de tubagens de águas residuais, de água de abastecimento ou de caboduto.
- I.2. O fornecimento e a instalação indicados deverão ser realizados de acordo com as seguintes condições:
- a) a banda avisadora será instalada sobre toda a largura da tubagem, com o mínimo de 0,20 m, e ao longo dela, conforme peças desenhadas;
  - b) a banda avisadora deverá ter inscrito, em todo o comprimento e em intervalos de dois em dois metros, em cor branca e suficientemente legível, os seguintes dizeres:

- banda a colocar sobre as condutas adutoras:

<b>ÁGUAS</b>	<b>Águas da Região de Aveiro</b>	<b>ÁGUAS</b>
--------------	----------------------------------	--------------

- banda a colocar sobre tubagens de águas residuais:

<b>SANEAMENTO</b>	<b>Águas da Região de Aveiro</b>	<b>SANEAMENTO</b>
-------------------	----------------------------------	-------------------

- banda a colocar sobre as bainhas para enfiamento de cabos:

<b>TELEGESTÃO</b>	<b>Águas da Região de Aveiro</b>	<b>TELEGESTÃO</b>
-------------------	----------------------------------	-------------------

- I.3. Deverá ser apresentado, atempadamente, um protótipo deste material, para aprovação pelo dono da obra.